

#112764#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 17-19А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6639
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,569	89,77	88,91	87,54	88,03	-0,49	24	0	0	74,8	45,3	29,44	0,13	0,49	1,8
25.12.2024	2,498	88,3	87,45	86,13	86,61	-0,48	24	0	0	74,4	45,3	29,1	0,13	0,49	2,1
26.12.2024	2,374	82,12	81,3	80,1	80,53	-0,43	24	0	0	74	44,2	29,76	0,13	0,48	3,8
27.12.2024	2,172	74,29	73,52	72,48	72,87	-0,39	24	0	0	73,4	43,4	30,08	0,13	0,49	5,3
28.12.2024	2,242	77,36	76,58	75,46	75,87	-0,41	24	0	0	73,8	44	29,82	0,13	0,49	4,3
29.12.2024	2,385	84,26	83,47	82,19	82,7	-0,51	24	0	0	74	44,8	29,13	0,13	0,49	3,9
30.12.2024	2,419	86,84	86,05	84,75	85,23	-0,48	24	0	0	73,4	44,8	28,6	0,13	0,49	4,8
31.12.2024	2,444	89,18	88,39	87,04	87,56	-0,52	24	0	0	73,2	45,1	28,18	0,12	0,49	5,5
01.01.2025	2,297	83,5	82,75	81,48	81,95	-0,47	24	0	0	73,4	45,1	28,29	0,13	0,5	4,2
02.01.2025	2,516	94,6	93,81	92,3	92,86	-0,56	24	0	0	73,8	46,4	27,35	0,13	0,51	4
03.01.2025	2,927	116,95	116,09	114,03	114,76	-0,73	24	0	0	74,8	49	25,76	0,13	0,51	-0,5
04.01.2025	3,084	120,99	120,05	117,87	118,64	-0,77	24	0	0	76,3	50	26,26	0,13	0,51	-0,9
05.01.2025	3,003	112,27	111,3	109,32	110,03	-0,71	24	0	0	77,2	49,6	27,56	0,13	0,51	-1,8
06.01.2025	2,985	117,04	116,16	114,08	114,85	-0,77	24	0	0	75,8	49,5	26,25	0,12	0,49	-1,4
07.01.2025	2,442	89,48	88,69	87,28	87,8	-0,52	24	0	0	74,2	46,1	28,07	0,13	0,5	4,9
08.01.2025	2,662	99,95	99,12	97,49	98,09	-0,6	24	0	0	74,6	47,2	27,39	0,13	0,5	2,3
09.01.2025	2,823	109,06	108,21	106,3	107,03	-0,73	24	0	0	74,9	48,3	26,65	0,12	0,5	0,7
10.01.2025	2,713	105,9	105,12	103,31	104	-0,69	24	0	0	73,9	47,6	26,36	0,13	0,51	-
11.01.2025	2,91	115,73	114,9	112,86	113,62	-0,76	24	0	0	74,7	48,8	25,87	0,12	0,51	-
12.01.2025	2,988	119,13	118,28	116,16	116,95	-0,79	24	0	0	74,8	49	25,83	0,13	0,51	-
13.01.2025	3,037	121,34	120,47	118,27	119,06	-0,79	24	0	0	75,5	49,7	25,79	0,13	0,51	-
14.01.2025	2,957	117,76	116,91	114,78	115,55	-0,77	24	0	0	75,1	49,2	25,86	0,13	0,5	-
15.01.2025	2,464	92,46	91,7	90,18	90,75	-0,57	24	0	0	74,3	46,8	27,44	0,13	0,5	-
16.01.2025	2,592	98,41	97,64	96,01	96,63	-0,62	24	0	0	74,3	47,2	27,11	0,13	0,5	-
17.01.2025	2,476	94,11	93,37	91,78	92,39	-0,61	24	0	0	74	46,9	27,09	0,13	0,49	-
18.01.2025	2,46	93,34	92,6	91,05	91,64	-0,59	24	0	0	74,2	47,1	27,12	0,13	0,5	-
19.01.2025	2,596	100,39	99,64	97,9	98,53	-0,63	23	1	1	74,7	48,1	26,6	0,13	0,51	-
20.01.2025	2,806	110,47	109,68	107,71	108,41	-0,7	24	0	0	75,3	49,1	26,14	0,13	0,51	-
21.01.2025	2,773	108,55	107,76	105,78	106,55	-0,77	24	0	0	75,4	49	26,32	0,13	0,83	-
22.01.2025	2,778	108,41	107,61	105,65	106,44	-0,79	24	0	0	75,4	48,9	26,45	0,13	0,81	-
23.01.2025	2,792	110,82	110,03	108,02	108,77	-0,75	24	0	0	75,3	49,3	25,98	0,13	0,54	-
Итого:	82,184	3112,78	3087,56	3035,3	3054,7	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,184														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	167,541	6758,4	6706,5	6609,62	6642,42
23.01.2025	249,725	9871,18	9794,06	9644,92	9697,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 14:12:44