

#18353#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
 Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
 Номер абонента 4317
 Порядковый номер 6887
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207632
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	2,828	0,043	140,61	138,28	137,26	136,47	0,79	24	0	0	73,1	52,8	20,26	0,6	0,4	2
25.01.2021	2,843	0,042	134,88	132,55	131,67	130,86	0,81	24	0	0	73,2	52	21,24	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	2,951	0,05	140,83	138,34	137,35	136,46	0,89	24	0	0	74,7	53,6	21,11	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	3,07	0,054	145,42	142,81	141,84	140,87	0,97	24	0	0	74,8	53,6	21,23	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	3,042	0,046	139,59	137,08	136,13	135,32	0,81	24	0	0	74,8	52,8	22	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	3,381	0,051	144,74	141,91	140,74	139,86	0,88	24	0	0	79,3	55,7	23,64	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	3,209	0,048	145,18	142,42	141,14	140,25	0,89	24	0	0	79,8	57,4	22,33	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	3,29	0,052	141,83	139,09	137,99	137,08	0,91	24	0	0	78,6	55,2	23,43	0,6	0,4	0
01.02.2021	3,347	0,055	146,11	143,25	142,11	141,16	0,95	24	0	0	79,1	56	23,12	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	3,375	0,051	145,87	143	141,71	140,8	0,91	24	0	0	80,7	57,3	23,4	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	3,13	0,062	149,93	147,06	145,77	144,73	1,04	24	0	0	79,5	58,5	21,02	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	3,436	0,057	146,57	143,58	142,4	141,38	1,02	24	0	0	81	57,4	23,67	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	3,536	0,061	150,4	147,25	145,79	144,75	1,04	24	0	0	84,3	60,5	23,77	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	4,008	0,062	151,29	147,8	146,41	145,34	1,07	24	0	0	86,8	59,9	26,87	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	4,366	0,066	149,86	146,06	144,62	143,53	1,09	24	0	0	90,8	61,2	29,64	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	4,285	0,067	145,15	141,38	140,08	138,97	1,11	24	0	0	90,5	60,5	30,02	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	4,171	0,07	150,34	146,6	145,07	143,94	1,13	24	0	0	90,8	62,6	28,17	0,6	0,4	-9
10.02.2021	4,331	0,069	151,62	147,78	146,34	145,21	1,13	24	0	0	90,7	61,6	29,04	0,6	0,4	-14
11.02.2021	4,407	0,068	148,93	145,04	143,74	142,61	1,13	24	0	0	90,6	60,5	30,1	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	4,19	0,068	150,81	147,11	145,65	144,55	1,1	24	0	0	89,6	61,4	28,21	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	3,702	0,065	156,09	152,87	151,55	150,49	1,06	24	0	0	81,8	57,9	23,98	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	3,342	0,057	149,94	146,98	145,78	144,73	1,05	24	0	0	79,6	57,1	22,48	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	3,321	0,067	153,81	150,77	149,31	148,21	1,1	24	0	0	82,1	60,4	21,74	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	3,363	0,061	146,01	143,02	141,75	140,7	1,05	24	0	0	82	58,8	23,21	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	3,472	0,057	146,23	143,22	141,95	140,95	1	24	0	0	82,1	58,1	24	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	3,865	0,058	147,56	144,2	143,02	141,97	1,05	24	0	0	84,2	57,7	26,53	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	3,605	0,054	144,51	141,4	140,19	139,22	0,97	24	0	0	82,9	57,7	25,27	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	2,938	0,058	150,06	147,42	146,17	145,16	1,01	24	0	0	76,9	57,2	19,65	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	2,694	0,057	151,28	148,78	147,67	146,63	1,04	24	0	0	73,5	55,7	17,81	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	2,735	0,059	148,72	146,2	145,16	144,14	1,02	24	0	0	73,2	54,8	18,42	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	2,702	0,049	146,58	144,18	143,14	142,2	0,94	24	0	0	72,5	54	18,5	0,6	0,4	-
Итого:	106,935	0	4560,75	4467,43	4429,5	4398,54	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,935															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	269,052	18854,41	18458,46	18427,43	18175,93
23.02.2021	375,987	23415,16	22925,89	22856,93	22574,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2021 14:02:22