

#18356#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 2,885 | -0,114 | 155,36 | 156,09 | 151,29 | 153,73 | -2,44 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 57,1 | 19,95 | 0,6 | 0,4 | -1,5 |
| 25.01.2023 | 2,929 | -0,097 | 145,28 | 145,77 | 141,44 | 143,65 | -2,21 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 55,9 | 21,55 | 0,6 | 0,4 | -1,9 |
| 26.01.2023 | 2,848 | -0,111 | 151,75 | 152,44 | 147,76 | 150,11 | -2,35 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 57,3 | 20,14 | 0,6 | 0,4 | -1,7 |
| 27.01.2023 | 2,767 | -0,112 | 151,31 | 152,03 | 147,39 | 149,76 | -2,37 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 56,8 | 19,64 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 28.01.2023 | 2,845 | -0,112 | 154,93 | 155,66 | 150,9 | 153,31 | -2,41 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 57 | 19,72 | 0,6 | 0,4 | -0,9 |
| 29.01.2023 | 2,742 | -0,118 | 157,84 | 158,7 | 153,78 | 156,25 | -2,47 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 57,7 | 18,71 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 30.01.2023 | 2,612 | -0,121 | 163,4 | 164,43 | 159,33 | 161,86 | -2,53 | 24 | 0 | 0 | 75 | 57,7 | 17,28 | 0,6 | 0,4 | 2 |
| 31.01.2023 | 2,447 | -0,109 | 153,4 | 154,46 | 149,84 | 152,27 | -2,43 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 55 | 17,19 | 0,6 | 0,4 | 3,1 |
| 01.02.2023 | 2,587 | -0,107 | 155,14 | 156,11 | 151,57 | 154 | -2,43 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 53,7 | 17,9 | 0,6 | 0,4 | 3 |
| 02.02.2023 | 2,686 | -0,111 | 155,95 | 156,91 | 152,3 | 154,76 | -2,46 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 54 | 18,48 | 0,6 | 0,4 | 1,6 |
| 03.02.2023 | 2,817 | -0,105 | 150,41 | 151,14 | 146,67 | 149,02 | -2,35 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 54,7 | 20,05 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 04.02.2023 | 2,99 | -0,108 | 152,48 | 153,08 | 148,53 | 150,87 | -2,34 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 55,6 | 20,97 | 0,6 | 0,4 | -1,1 |
| 05.02.2023 | 3,094 | -0,108 | 152,63 | 153,16 | 148,59 | 150,95 | -2,36 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 55,7 | 21,66 | 0,6 | 0,4 | -2,2 |
| 06.02.2023 | 2,803 | -0,12 | 161,62 | 162,5 | 157,42 | 159,94 | -2,52 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 58,2 | 18,7 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 07.02.2023 | 2,624 | -0,126 | 163,92 | 164,98 | 159,83 | 162,43 | -2,6 | 24 | 0 | 0 | 75 | 57,7 | 17,31 | 0,6 | 0,4 | 1,4 |
| 08.02.2023 | 2,717 | -0,102 | 150,01 | 150,76 | 146,28 | 148,59 | -2,31 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 55,4 | 19,42 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| 09.02.2023 | 2,788 | -0,098 | 148,26 | 148,89 | 144,52 | 146,76 | -2,24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 55,3 | 20,11 | 0,6 | 0,4 | -0,8 |
| 10.02.2023 | 2,571 | -0,118 | 158,53 | 159,57 | 154,71 | 157,23 | -2,52 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 56 | 17,49 | 0,6 | 0,4 | 1,9 |
| 11.02.2023 | 2,503 | -0,112 | 155,96 | 157,01 | 152,39 | 154,85 | -2,46 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 54,2 | 17,26 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| 12.02.2023 | 2,633 | -0,113 | 156,99 | 158,02 | 153,35 | 155,86 | -2,51 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 53,9 | 18,02 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 13.02.2023 | 2,266 | -0,118 | 162,02 | 163,3 | 158,32 | 160,88 | -2,56 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 56,3 | 15,19 | 0,6 | 0,4 | 4,9 |
| 14.02.2023 | 2,34 | -0,113 | 154,44 | 155,56 | 150,9 | 153,33 | -2,43 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 55,3 | 16,37 | 0,6 | 0,4 | 3,3 |
| 15.02.2023 | 2,391 | -0,113 | 158,65 | 159,8 | 154,99 | 157,48 | -2,49 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 55,6 | 16,3 | 0,6 | 0,4 | 2,9 |
| 16.02.2023 | 2,415 | -0,106 | 151,01 | 151,99 | 147,51 | 149,86 | -2,35 | 24 | 0 | 0 | 72 | 54,7 | 17,21 | 0,6 | 0,4 | 2,2 |
| 17.02.2023 | 2,096 | -0,131 | 165,12 | 166,59 | 161,33 | 164,01 | -2,68 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 57,7 | 13,93 | 0,6 | 0,4 | 4,5 |
| 18.02.2023 | 2,286 | -0,123 | 163,35 | 164,72 | 159,67 | 162,31 | -2,64 | 24 | 0 | 0 | 71 | 55,8 | 15,2 | 0,6 | 0,4 | 5,6 |
| 19.02.2023 | 2,45 | -0,107 | 152,41 | 153,44 | 148,89 | 151,29 | -2,4 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 54,3 | 17,3 | 0,6 | 0,4 | 3,1 |
| 20.02.2023 | 2,34 | -0,109 | 153,12 | 154,2 | 149,6 | 152,02 | -2,42 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 55 | 16,51 | 0,6 | 0,4 | 2,8 |
| 21.02.2023 | 2,248 | -0,125 | 162,5 | 163,91 | 158,85 | 161,52 | -2,67 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 56 | 15,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.02.2023 | 2,653 | -0,096 | 145,15 | 145,94 | 141,73 | 143,99 | -2,26 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 53,2 | 19,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.02.2023 | 2,604 | -0,105 | 149,38 | 150,22 | 145,73 | 148,06 | -2,33 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 55,5 | 18,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 80,977 | 0 | 4812,32 | 4841,38 | 4695,41 | 4770,95 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 80,977 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.01.2023 | 1315,152 | 111667,21 | 111658,81 | 109133,9 | 109865,92 |
| 23.02.2023 | 1396,129 | 116479,53 | 116500,19 | 113829,31 | 114636,87 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2023 14:49:14