

#116857#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 21-23А, Калининград

4317

6887

ВКТ-7

00207632

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,731	0,294	165,16	158,77	160,9	156,04	4,86	24	0	0	76,3	61,3	15,08	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,439	0,311	169,23	162,98	164,87	159,97	4,9	24	0	0	76,4	63,5	12,85	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,394	0,315	166,04	159,75	161,77	156,8	4,97	24	0	1	76,2	63,4	12,81	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,457	0,35	173,13	166,34	168,7	163,23	5,47	24	0	1	76,2	63,7	12,46	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,101	0,311	168	162,05	163,72	158,92	4,8	24	0	0	76	65,1	10,86	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,097	0,313	168,47	162,49	164,17	159,34	4,83	24	0	0	76,1	65,3	10,82	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,112	0,309	163,4	157,48	159,22	154,45	4,77	24	0	0	76	64,7	11,28	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,555	0,311	169,49	163,17	165,16	160,2	4,96	24	0	0	76,4	62,8	13,54	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,831	0,3	166,05	159,5	161,76	156,82	4,94	24	0	0	76,3	60,7	15,61	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,889	0,296	158,14	151,63	154,04	149,12	4,92	24	0	0	76,5	59,7	16,81	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,97	0,301	162,64	155,99	158,4	153,39	5,01	24	0	0	76,6	59,8	16,8	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,796	0,316	170,98	164,35	166,53	161,45	5,08	24	0	0	76,8	61,9	14,86	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,846	0,309	165,55	158,96	161,27	156,2	5,07	24	0	0	76,8	61,1	15,66	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,769	0,317	174,96	168,3	170,48	165,34	5,14	24	0	0	76,4	62	14,32	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,822	0,296	160,6	154,09	156,46	151,53	4,93	24	0	0	76,5	60,4	16,11	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,249	0,284	153,76	147,01	149,72	144,78	4,94	24	0	0	77,2	57,4	19,77	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,377	0,285	152,24	145,44	148,1	143,14	4,96	24	0	0	78,9	58,1	20,84	0,6	0,4	-
10.02.2025	3,565	0,294	154,69	147,68	150,28	145,29	4,99	24	0	0	80,7	59	21,7	0,6	0,4	-
11.02.2025	3,643	0,297	157,61	150,5	153,12	148,09	5,03	24	0	0	80,8	59	21,81	0,6	0,4	-
12.02.2025	3,555	0,295	154,88	147,89	150,52	145,52	5	24	0	0	80,4	58,8	21,63	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,469	0,299	157,75	150,76	153,38	148,32	5,06	24	0	0	79,7	59,1	20,61	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,339	0,291	155,37	148,5	151,2	146,16	5,04	24	0	0	78,4	58,3	20,11	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,345	0,291	152,86	145,98	148,67	143,66	5,01	24	0	0	78,9	58,4	20,5	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,419	0,296	153,5	146,54	149,23	144,21	5,02	24	0	1	79,6	58,8	20,89	0,6	0,4	-
17.02.2025	3,309	0,296	151,54	144,63	147,43	142,36	5,07	24	0	0	78,6	58,2	20,4	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,239	0,295	155,89	149,03	151,81	146,7	5,11	24	0	0	77,3	57,9	19,34	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,196	0,293	157,4	150,58	153,27	148,21	5,06	24	0	0	77	58,2	18,87	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,431	0,3	155,32	148,33	151,03	145,94	5,09	24	0	0	79,6	58,9	20,68	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,354	0,299	157,94	150,99	153,69	148,59	5,1	24	0	0	78,4	58,5	19,86	0,6	0,4	-
22.02.2025	3,083	0,3	158,34	151,54	154,22	149,13	5,09	24	0	0	76,8	58,7	18,02	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,024	0,291	153,12	146,42	149,25	144,17	5,08	24	0	0	75,8	57,6	18,25	0,6	0,4	-
Итого:	92,406	0	4984,05	4777,67	4852,37	4697,07	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,406															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	277,195	18706,75	18062,71	18255,68	17760,42
23.02.2025	369,601	23690,8	22840,38	23108,05	22457,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.02.2025 11:00:08