

#18352#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
 Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
 Номер абонента 4317
 Порядковый номер 6887
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207632
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,1	0,054	149,08	146,99	145,78	144,84	0,94	24	0	0	70,4	56,4	14	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,1	0,054	149,08	146,99	145,78	144,84	0,94	24	0	0	70,4	56,4	14	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,467	0,058	153,47	151,13	150,06	149,02	1,04	24	0	0	70,5	54,5	16,02	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,647	0,053	148,35	145,93	145,04	144,04	1	24	0	0	70,7	52,8	17,86	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,799	0,045	142,01	139,68	138,74	137,88	0,86	24	0	0	71,8	52	19,81	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,799	0,045	142,01	139,68	138,74	137,88	0,86	24	0	0	71,8	52	19,81	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,711	0,05	148,03	145,64	144,68	143,71	0,97	24	0	0	71,2	52,9	18,34	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,757	0,056	148,08	145,55	144,48	143,48	1	24	0	0	74	55,3	18,66	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,975	0,056	151,9	149,25	148,26	147,24	1,02	24	0	0	73,3	53,7	19,67	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,099	0,062	153,31	150,53	149,42	148,34	1,08	24	0	0	76	55,8	20,29	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,051	0,064	155,18	152,36	151,29	150,14	1,15	24	0	0	75,4	55,7	19,71	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	3,011	0,058	153,99	151,31	150,27	149,23	1,04	24	0	0	73,9	54,3	19,63	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	3,306	0,06	156,36	153,49	152,46	151,39	1,07	24	0	0	75,1	53,8	21,28	0,6	0,4	0
09.03.2021	3,184	0,066	156,93	154,01	152,72	151,59	1,13	24	0	0	78,3	57,9	20,39	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,17	0,065	157,57	154,65	153,4	152,28	1,12	24	0	0	77,5	57,3	20,21	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	3,221	0,07	151,96	148,88	147,96	146,71	1,25	24	0	0	77,3	56,1	21,26	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,623	0,062	157,29	154,76	153,52	152,43	1,09	24	0	0	73,5	56,8	16,66	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,469	0,054	149,26	146,95	145,85	144,84	1,01	24	0	0	71,6	55,1	16,5	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,636	0,054	148,89	146,51	145,49	144,52	0,97	24	0	0	71,5	53,8	17,72	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,604	0,057	146,39	143,93	143,02	141,97	1,05	24	0	0	71,8	54	17,77	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,736	0,058	151,79	149,27	148,27	147,21	1,06	24	0	0	72,2	54,2	18,03	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,894	0,064	161,09	158,38	157,32	156,16	1,16	24	0	0	72,4	54,5	17,96	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	3,052	0,06	162,38	159,6	158,54	157,43	1,11	24	0	0	72,9	54	18,84	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,202	0,058	157,2	154,36	153,31	152,22	1,09	24	0	0	74,7	54,2	20,47	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,209	0,065	160,9	157,96	156,76	155,58	1,18	24	0	0	76,5	56,5	20,01	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,855	0,064	155,84	153,15	151,93	150,82	1,11	24	0	0	75,3	57	18,34	0,6	0,4	1,8
23.03.2021	2,81	0,062	161,67	158,99	157,72	156,61	1,11	24	0	0	74,1	56,8	17,39	0,6	0,4	2,6
Итого:	76,487	0	4130,01	4059,93	4030,81	4002,4	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,487															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	376,173	23418,08	22928,64	22859,66	22577,13
23.03.2021	452,66	27548,09	26988,57	26890,47	26579,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 8:43:03