

#120305#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Хоум-Партнер, ООО, УК
Товарная 21-23А, Калининград
4317

Заводской номер счётчика 00207632	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	438,279	369,601	68.678

66,551

Подпись исполнителя



#119280#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	2,806	0,294	157,75	151,17	153,88	148,81	5,07	24	0	0	74,3	58	16,29	0,6	0,4
25.02.2025	-	2,798	0,318	167,38	160,66	163,05	157,87	5,18	24	0	0	76,7	61,6	15,15	0,6	0,4
26.02.2025	-	2,606	0,324	166,33	159,76	162,05	156,87	5,18	24	0	0	76,6	62,6	14,04	0,6	0,4
27.02.2025	-	2,478	0,322	165,19	158,69	160,96	155,83	5,13	24	0	0	76,1	62,7	13,35	0,6	0,4
28.02.2025	-	2,612	0,295	156,29	149,83	152,53	147,44	5,09	24	0	1	73,7	58,6	15,14	0,6	0,4
01.03.2025	-	2,821	0,291	154,05	147,47	150,35	145,23	5,12	24	0	1	73,7	56,9	16,8	0,6	0,4
02.03.2025	-	2,67	0,292	153,71	147,25	150,02	144,96	5,06	24	0	1	73,8	58	15,8	0,6	0,4
03.03.2025	-	2,525	0,303	156,41	149,97	152,67	147,55	5,12	24	0	1	73,5	59	14,52	0,6	0,4
04.03.2025	-	2,424	0,305	156,93	150,54	153,17	148,09	5,08	24	0	0	73,3	59,5	13,83	0,6	0,4
05.03.2025	-	2,123	0,311	156,94	150,74	153,17	148,1	5,07	24	0	0	73,3	61,5	11,79	0,6	0,4
06.03.2025	-	1,983	0,313	155,05	148,94	151,34	146,29	5,05	24	0	0	73,3	62,4	10,96	0,6	0,4
07.03.2025	-	2,118	0,318	154,52	148,27	150,82	145,67	5,15	24	0	0	73,7	61,8	11,89	0,6	0,4
08.03.2025	-	2,143	0,314	152,81	146,51	149,12	143,96	5,16	24	0	1	73,8	61,6	12,21	0,6	0,4
09.03.2025	-	2,037	0,321	152,05	145,8	148,4	143,24	5,16	24	0	0	73,7	62,1	11,53	0,6	0,4
10.03.2025	-	1,801	0,341	155,94	149,71	152,2	146,89	5,31	24	0	0	73,6	64	9,57	0,6	0,4
11.03.2025	-	2,394	0,326	157,82	151,19	154,02	148,64	5,38	24	0	1	73,7	60,2	13,41	0,6	0,4
12.03.2025	-	2,313	0,329	162,37	155,71	158,44	153,02	5,42	24	0	1	73,8	61,3	12,46	0,6	0,4
13.03.2025	-	2,784	0,528	161,54	151,06	157,64	148,59	9,05	24	0	1	73,7	59,5	14,2	0,6	0,4
14.03.2025	-	3,943	1,792	158,9	127,23	155,04	125,1	29,94	24	0	1	74	60,2	13,79	0,6	0,4
15.03.2025	-	3,423	1,344	148,14	123,92	144,54	121,88	22,66	24	0	1	74	59,7	14,29	0,6	0,4
16.03.2025	-	1,568	0,171	113,8	110,12	111,07	108,26	2,81	24	0	0	73,6	61	12,56	0,6	0,4
17.03.2025	-	2,29	0,249	132,05	126,53	128,86	124,56	4,3	24	0	1	73,8	58	15,8	0,6	0,4
18.03.2025	-	2,661	0,236	153,65	148,14	149,95	145,87	4,08	24	0	0	73,6	57,4	16,15	0,6	0,4
19.03.2025	-	2,543	0,234	156,33	150,92	152,55	148,52	4,03	24	0	0	73,8	58,7	15,1	0,6	0,4
20.03.2025	-	2,346	0,24	155,32	150	151,58	147,53	4,05	24	0	0	73,8	60	13,83	0,6	0,4
21.03.2025	-	2,209	0,25	159,1	153,79	155,27	151,15	4,12	24	0	0	73,6	61	12,56	0,6	0,4
22.03.2025	-	2,155	0,241	152,19	146,98	148,52	144,5	4,02	24	0	0	73,6	60,7	12,83	0,6	0,4
23.03.2025	-	2,104	0,233	148,2	143,11	144,78	140,84	3,94	24	0	0	71,8	58,9	12,91	0,6	0,4
Итого:	-	68,678	10,835	4320,76	4104,01	4215,99	4035,26	180,73	672	0	-	73,92	60,25	13,67	0,6	0,4

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	369,601	23690,8	22840,38	23108,05	22457,49
23.03.2025	438,279	28011,56	26944,39	27324,04	26492,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения