

#18341#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,047	-0,109	153,98	155,16	150,47	152,82	-2,35	24	0	0	71,5	57,1	14,46	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	1,978	-0,119	159,22	160,55	155,57	158,05	-2,48	24	0	0	71,5	57,9	13,6	0,6	0,4	7
26.03.2022	2,078	-0,127	161,58	162,99	157,92	160,54	-2,62	24	0	0	71,2	57,1	14,06	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	2,241	-0,116	159,12	160,35	155,46	157,98	-2,52	24	0	0	71,7	56,4	15,3	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	1,894	-0,136	165,29	166,84	161,52	164,2	-2,68	24	0	0	71,3	58,7	12,64	0,6	0,4	7
29.03.2022	2,142	-0,12	159,26	160,54	155,62	158,1	-2,48	24	0	0	71,5	56,9	14,64	0,6	0,4	4
30.03.2022	2,641	-0,104	153,66	154,58	150,05	152,46	-2,41	24	0	0	72,7	54,2	18,45	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	2,736	-0,111	157,14	157,97	153,28	155,69	-2,41	24	0	0	74,7	56	18,68	0,6	0,4	-
01.04.2022	2,61	-0,108	158,76	159,64	154,94	157,28	-2,34	24	0	0	73,6	56	17,65	0,6	0,4	-
02.04.2022	2,665	-0,107	155,71	156,66	152,12	154,51	-2,39	24	0	0	72,1	53,8	18,31	0,6	0,4	-
03.04.2022	2,665	-0,115	160,39	161,42	156,64	159,19	-2,55	24	0	0	72,4	54,6	17,88	0,6	0,4	-
04.04.2022	2,353	-0,106	149,74	150,75	146,28	148,63	-2,35	24	0	0	71,8	54,8	16,93	0,6	0,4	-
05.04.2022	2,489	-0,108	153,47	154,47	149,95	152,34	-2,39	24	0	0	71,7	54,3	17,42	0,6	0,4	-
06.04.2022	2,175	-0,113	156,43	157,66	152,85	155,3	-2,45	24	0	0	71,7	56,6	15,11	0,6	0,4	-
07.04.2022	1,419	-0,124	154,67	156,24	151,14	153,57	-2,43	24	0	0	71,3	60,9	10,33	0,6	0,4	-
08.04.2022	1,852	-0,119	157,17	158,52	153,58	156,02	-2,44	24	0	0	71,5	58,6	12,96	0,6	0,4	-
09.04.2022	2,213	-0,107	151,38	152,48	147,89	150,27	-2,38	24	0	0	71,6	55,8	15,83	0,6	0,4	-
10.04.2022	2,134	-0,113	154,1	155,31	150,59	153,01	-2,42	24	0	0	71,6	56,6	15,03	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,258	-0,115	159,27	160,49	155,62	158,09	-2,47	24	0	0	71,7	56,3	15,36	0,6	0,4	-
12.04.2022	2,009	-0,111	151,85	153,05	148,39	150,74	-2,35	24	0	0	71,6	57,2	14,41	0,6	0,4	-
13.04.2022	1,759	-0,113	153,15	154,47	149,64	151,97	-2,33	24	0	0	71,6	58,9	12,64	0,6	0,4	-
14.04.2022	1,362	-0,129	159,24	160,91	155,6	158,09	-2,49	24	0	0	71,3	61,6	9,71	0,6	0,4	-
15.04.2022	1,909	-0,126	161,51	162,96	157,83	160,39	-2,56	24	0	0	71,4	58,4	13	0,6	0,4	-
16.04.2022	2,233	-0,115	157,21	158,4	153,62	156,09	-2,47	24	0	0	71,4	56	15,42	0,6	0,4	-
17.04.2022	2,141	-0,119	158,1	159,37	154,49	156,98	-2,49	24	0	0	71,5	56,8	14,73	0,6	0,4	-
18.04.2022	1,981	-0,118	157,5	158,83	153,93	156,37	-2,44	24	0	0	71,4	57,6	13,77	0,6	0,4	-
19.04.2022	1,694	-0,131	163,46	165,06	159,74	162,32	-2,58	24	0	0	71,4	59,9	11,54	0,6	0,4	-
20.04.2022	1,306	-0,129	160,31	161,99	156,69	159,16	-2,47	24	0	0	71,1	61,9	9,27	0,6	0,4	-
21.04.2022	1,253	-0,125	159,78	161,5	156,2	158,66	-2,46	24	0	0	70,9	61,9	8,96	0,6	0,4	-
22.04.2022	1,321	-0,128	164,35	166,1	160,66	163,15	-2,49	24	0	0	71	61,8	9,11	0,6	0,4	-
23.04.2022	1,459	-0,133	163,69	165,37	160,01	162,54	-2,53	24	0	0	71	60,9	10,04	0,6	0,4	-
Итого:	63,017	0	4890,49	4930,63	4778,29	4854,51	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,017															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	982,932	72479,98	72052,19	70809,3	70929,31
23.04.2022	1045,949	77370,47	76982,82	75587,59	75783,82

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 8:03:32