

#18347#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Ремикс, ООО, УК  
 Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград  
 Номер абонента 4317  
 Порядковый номер 6887  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207632  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,588	-0,136	162,72	164,44	159,03	161,68	-2,65	24	0	0	71	60,1	10,94	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	1,721	-0,136	164,33	166,02	160,6	163,29	-2,69	24	0	0	71,1	59,4	11,68	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	1,938	-0,127	161,79	163,32	158,15	160,78	-2,63	24	0	0	71,1	57,9	13,19	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,513	-0,116	159,86	161,01	156,17	158,73	-2,56	24	0	0	72,1	55,1	16,96	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	2,797	-0,121	158,25	159,18	154,22	156,77	-2,55	24	0	0	75,9	56,8	19,03	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,478	-0,127	162,49	163,73	158,6	161,26	-2,66	24	0	0	73,2	56,6	16,54	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	1,801	-0,139	168,76	170,5	164,92	167,7	-2,78	24	0	0	71,4	59,5	11,89	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	1,685	-0,142	166,51	168,31	162,71	165,48	-2,77	24	0	0	71,3	59,9	11,34	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,246	-0,132	164,99	166,49	161,24	164,01	-2,77	24	0	0	71,4	56,5	14,87	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,486	-0,123	159,47	160,68	155,81	158,46	-2,65	24	0	0	71,3	54,5	16,84	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	2,626	-0,112	156,62	157,68	152,97	155,48	-2,51	24	0	0	72,4	54,4	18,03	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	2,712	-0,113	157,18	158,18	153,45	155,99	-2,54	24	0	0	72,9	54,4	18,54	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	2,491	-0,123	160,86	162,1	157,11	159,78	-2,67	24	0	0	72,2	55,4	16,77	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,441	-0,137	174,21	175,69	170,2	173,08	-2,88	24	0	0	71,7	56,4	15,27	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	1,567	-0,14	164,35	166,12	160,62	163,33	-2,71	24	0	0	71,2	60,4	10,74	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	1,477	-0,135	158,69	160,41	155,1	157,7	-2,6	24	0	0	71,1	60,6	10,51	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	1,68	-0,128	160,31	161,93	156,71	159,28	-2,57	24	0	0	70,9	59,3	11,65	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	1,717	-0,132	164,54	166,22	160,84	163,48	-2,64	24	0	0	71,1	59,5	11,63	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	1,315	-0,127	157,19	158,89	153,65	156,11	-2,46	24	0	0	71,1	61,6	9,49	0,6	0,4	10
12.04.2023	1,277	-0,133	157,17	158,99	153,64	156,22	-2,58	24	0	0	70,9	61,6	9,31	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	1,5	-0,129	158,96	160,65	155,36	157,93	-2,57	24	0	0	71	60,4	10,62	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	1,317	-0,135	160,15	161,94	156,57	159,14	-2,57	24	0	0	70,8	61,4	9,38	0,6	0,4	11
15.04.2023	1,412	-0,137	161,91	163,73	158,29	160,95	-2,66	24	0	0	70,6	60,7	9,9	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	1,897	-0,138	167,91	169,6	164,14	166,89	-2,75	24	0	0	71	58,5	12,51	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	1,706	-0,139	169,2	171	165,41	168,16	-2,75	24	0	0	71	59,8	11,27	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	1,505	-0,134	159,34	161,06	155,76	158,38	-2,62	24	0	0	70,8	60,2	10,64	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	1,593	-0,122	155,39	156,99	151,92	154,41	-2,49	24	0	0	70,7	59,3	11,42	0,6	0,4	-
20.04.2023	0,769	-0,107	134,8	136,43	131,89	133,96	-2,07	24	0	0	69,6	62,8	6,77	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,279	-0,082	114,57	116,01	112,18	113,8	-1,62	24	0	0	68,1	64,8	3,36	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,36	-0,073	110,17	111,45	107,86	109,37	-1,51	24	0	0	67,8	63,7	4,16	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,373	-0,057	97,14	98,14	95,11	96,38	-1,27	24	0	0	67,7	63	4,68	0,6	0,4	-
Итого:	53,267	0	4829,83	4876,89	4720,23	4797,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,267															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	1463,394	120759,3	120809,9	118007,53	118883,5
23.04.2023	1516,661	125589,13	125686,79	122727,76	123681,48

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.2023 10:33:10