

#80207#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Ремикс, ООО, УК  
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград  
Номер абонента 4317  
Порядковый номер 6887  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207632  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,206	-0,084	133,73	134,44	130,6	132,55	-1,95	24	0	0	72,6	55	17,67	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	2,082	-0,098	142,74	143,7	139,37	141,5	-2,13	24	0	0	72,8	57	15,77	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	1,864	-0,104	144,23	145,32	140,81	143,01	-2,2	24	0	0	72,6	58,5	14,11	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	1,563	-0,11	147,35	148,68	143,94	146,17	-2,23	24	0	0	72,2	60,5	11,75	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	1,353	-0,116	151,16	152,64	147,67	149,94	-2,27	24	0	0	72,1	62	10,07	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	1,355	-0,124	155,02	156,59	151,41	153,8	-2,39	24	0	0	72,3	62,4	9,89	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	1,091	-0,117	150,67	152,25	147,19	149,41	-2,22	24	0	0	72	63,7	8,32	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	0,851	-0,12	147,1	148,75	143,72	145,88	-2,16	24	0	0	71,9	65,1	6,86	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	0,779	-0,12	147,32	149,02	143,96	146,13	-2,17	24	0	0	71,8	65,5	6,34	0,6	0,4	-
02.04.2024	1,41	-0,127	154,87	156,49	151,3	153,75	-2,45	24	0	0	72	61,7	10,27	0,6	0,4	-
03.04.2024	2,367	-0,098	143,47	144,32	140,11	142,3	-2,19	24	0	0	72,6	54,9	17,7	0,6	0,4	-
04.04.2024	2,156	-0,108	148,28	149,33	144,77	147,07	-2,3	24	0	0	72,9	57,1	15,77	0,6	0,4	-
05.04.2024	1,384	-0,125	157,28	158,86	153,62	156,02	-2,4	24	0	0	72,2	62,3	9,94	0,6	0,4	-
06.04.2024	1,454	-0,121	154,09	155,58	150,51	152,85	-2,34	24	0	0	72,1	61,5	10,58	0,6	0,4	-
07.04.2024	1,131	-0,119	149,46	151,02	145,94	148,22	-2,28	24	0	0	72,5	63,8	8,69	0,6	0,4	-
08.04.2024	0,904	-0,113	137,85	139,37	134,64	136,71	-2,07	22	2	1	72,3	64,6	7,67	0,6	0,4	-
09.04.2024	0,727	-0,116	144,1	145,74	140,74	142,85	-2,11	24	0	0	72,2	66,1	6,11	0,6	0,4	-
10.04.2024	0,632	-0,037	83,43	83,99	81,65	82,55	-0,9	24	0	1	69,1	60,8	8,35	0,6	0,4	-
11.04.2024	0,262	-0,074	110,91	112,16	108,52	109,96	-1,44	24	0	0	69,2	66	3,2	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,28	-0,069	108,78	110	106,51	107,93	-1,42	24	0	0	68,1	64,7	3,41	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,25	-0,063	108,36	109,58	106,14	107,48	-1,34	24	0	0	67,9	64,8	3,11	0,6	0,4	-
14.04.2024	0,305	-0,058	107,1	108,26	104,94	106,25	-1,31	24	0	0	67,2	63,5	3,63	0,6	0,4	-
15.04.2024	0,265	-0,043	93,6	94,52	91,71	92,78	-1,07	24	0	0	66,9	63,3	3,57	0,6	0,4	-
16.04.2024	0,276	-0,039	88,48	89,26	86,69	87,63	-0,94	24	0	1	66,9	63,1	3,81	0,6	0,4	-
17.04.2024	0,298	-0,062	106,37	107,5	104,14	105,48	-1,34	24	0	0	68	64,4	3,62	0,6	0,4	-
18.04.2024	1,643	-0,066	141,36	142	138,22	139,76	-1,54	24	0	1	70,6	58,2	12,46	0,6	0,4	-
19.04.2024	2,285	-0,115	155,34	156,45	151,66	154,09	-2,43	24	0	0	72,8	56,9	15,94	0,6	0,4	-
20.04.2024	2,319	-0,098	143,38	144,28	139,98	142,21	-2,23	24	0	0	72,9	55,5	17,43	0,6	0,4	-
21.04.2024	2,391	-0,101	144,15	145	140,75	142,98	-2,23	24	0	0	72,8	55	17,83	0,6	0,4	-
22.04.2024	2,489	-0,092	142,35	143,09	138,99	141,12	-2,13	24	0	0	72,9	54,2	18,69	0,6	0,4	-
23.04.2024	2,292	-0,091	139,48	140,24	136,15	138,24	-2,09	24	0	0	73,2	55,5	17,66	0,6	0,4	-
Итого:	40,664	0	4181,81	4218,43	4086,35	4146,62	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,664															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	1951,788	164326,97	164716,35	160576,21	162069,75
23.04.2024	1992,452	168508,78	168934,78	164662,56	166216,37

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2024 15:50:10