

#297095#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Хоум-Партнер, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.04.2026	2,624	-0,019	101,72	101,3	99,37	100,29	-0,92	24	0	0	72	45,2	26,83	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,691	-0,021	107,48	107,05	104,95	105,95	-1	24	0	0	72,5	46,4	26,07	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,662	-0,017	100,34	99,87	97,99	98,88	-0,89	24	0	0	72,9	45,4	27,56	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,537	-0,015	90,33	89,85	88,22	89,06	-0,84	24	0	0	72,5	43,4	29,17	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,269	-0,006	79,94	79,48	78,08	78,77	-0,69	24	0	0	72,2	42,8	29,41	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,425	-0,012	86,07	85,6	84,07	84,88	-0,81	24	0	0	72,1	42,9	29,25	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,649	-0,017	99,89	99,41	97,56	98,48	-0,92	24	0	0	72,4	44,8	27,55	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,8	-0,021	98,85	98,76	96,52	97,39	-0,87	24	0	0	72,8	53,7	19,07	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,396	-0,05	122,88	122,96	119,94	121,36	-1,42	24	0	0	73,2	52,6	20,55	0,6	0,4	-
10.04.2026	3,085	-0,047	136,97	136,75	133,69	135,17	-1,48	24	0	0	73,2	49,6	23,59	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,695	-0,031	109,35	109,01	106,76	107,86	-1,1	24	0	0	72,8	47,1	25,68	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,229	-0,009	80,19	79,77	78,31	79,03	-0,72	24	0	0	72,3	43,4	28,84	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,177	-0,002	76,78	76,23	75,01	75,59	-0,58	24	0	0	71,9	42,6	29,36	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,966	-0,006	67,93	67,59	66,41	67,02	-0,61	24	0	1	71,3	41,4	29,97	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,085	-0,004	70,84	70,43	69,23	69,86	-0,63	24	0	0	71,5	41	30,49	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,368	-0,012	86,2	85,73	84,18	84,97	-0,79	24	0	0	72,3	43,8	28,53	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,381	-0,015	87,06	86,65	85,02	85,9	-0,88	24	0	0	72,4	44	28,45	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,034	-0,007	72,13	71,71	70,46	71,07	-0,61	24	0	0	71,7	42,5	29,21	0,6	0,4	-
Итого:	43,073	0	1674,95	1668,15	1635,77	1651,53	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,073															

Общее время работы системы, ч 432

Период нормальной работы системы, ч 432

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.03.2026	1305,564	56714,28	54006,83	54072,41	52094,52
18.04.2026	1348,637	58389,23	55674,98	55708,18	53746,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:49:43