

#18345#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,335	-0,071	108,51	109,8	106,26	107,74	-1,48	24	0	0	68	64	3,96	0,6	0,4	-
25.04.2023	0,324	-0,062	105,12	106,29	102,97	104,35	-1,38	24	0	0	67,2	63,3	3,9	0,6	0,4	-
26.04.2023	0,36	-0,051	96,89	97,88	94,95	96,13	-1,18	24	0	0	66,6	62,2	4,47	0,6	0,4	-
27.04.2023	0,371	-0,053	96,98	97,99	95,02	96,24	-1,22	24	0	0	66,8	62,2	4,63	0,6	0,4	-
28.04.2023	0,329	-0,055	97,7	98,8	95,73	97,01	-1,28	24	0	0	67,1	62,9	4,18	0,6	0,4	-
29.04.2023	0,379	-0,055	99,3	100,33	97,24	98,53	-1,29	24	0	0	67,5	62,9	4,67	0,6	0,4	-
30.04.2023	0,347	-0,05	94,63	95,63	92,75	93,92	-1,17	24	0	0	66,6	62,1	4,45	0,6	0,4	-
01.05.2023	0,406	-0,052	98,4	99,42	96,38	97,63	-1,25	24	0	0	67,4	62,4	4,93	0,6	0,4	-
02.05.2023	0,288	-0,079	115,27	116,73	112,88	114,51	-1,63	24	0	0	67,9	64,5	3,4	0,6	0,4	-
03.05.2023	0,36	-0,079	115,12	116,5	112,74	114,32	-1,58	24	0	0	68,1	64	4,04	0,6	0,4	-
04.05.2023	0,293	-0,067	103	104,19	100,87	102,26	-1,39	24	0	0	67,4	63,7	3,7	0,6	0,4	-
05.05.2023	0,371	-0,05	94,65	95,64	92,74	93,95	-1,21	24	0	0	66,6	61,8	4,75	0,6	0,4	-
06.05.2023	0,365	-0,044	94,76	95,68	92,83	93,94	-1,11	24	0	0	67	62,3	4,61	0,6	0,4	-
07.05.2023	0,411	-0,054	99,32	100,35	97,28	98,52	-1,24	24	0	0	67,6	62,6	4,95	0,6	0,4	-
08.05.2023	0,361	-0,052	97,69	98,71	95,7	96,9	-1,2	24	0	0	67,6	63,1	4,44	0,6	0,4	-
09.05.2023	0,349	-0,056	98,5	99,54	96,47	97,69	-1,22	24	0	0	67,6	63,3	4,35	0,6	0,4	-
10.05.2023	0,308	-0,064	101,33	102,47	99,21	100,56	-1,35	24	0	0	67,8	63,9	3,88	0,6	0,4	-
11.05.2023	0,301	-0,032	79,17	79,85	77,59	78,44	-0,85	24	0	0	66,8	62,3	4,46	0,6	0,4	-
12.05.2023	0,357	-0,024	73,81	74,31	72,32	73,03	-0,71	24	0	0	66,4	60,9	5,47	0,6	0,4	-
13.05.2023	0,37	-0,02	72,07	72,52	70,61	71,28	-0,67	24	0	0	66,3	60,6	5,69	0,6	0,4	-
14.05.2023	0,344	-0,033	78,2	78,85	76,63	77,46	-0,83	24	0	0	66,7	61,6	5,08	0,6	0,4	-
15.05.2023	0,286	-0,046	90,65	91,6	88,81	89,92	-1,11	24	0	0	67	63,1	3,91	0,6	0,4	-
16.05.2023	0,33	-0,039	89,86	90,76	88,07	89,14	-1,07	24	0	0	66,9	62,5	4,42	0,6	0,4	-
17.05.2023	0,326	-0,039	86,5	87,29	84,76	85,74	-0,98	24	0	0	66,4	62	4,48	0,6	0,4	-
18.05.2023	0,318	-0,041	89,9	90,8	88,11	89,15	-1,04	24	0	0	66,5	62,3	4,26	0,6	0,4	-
19.05.2023	0,309	-0,044	90,51	91,42	88,67	89,77	-1,1	24	0	0	66,9	62,7	4,15	0,6	0,4	-
20.05.2023	0,293	-0,042	87,8	88,67	86,02	87,06	-1,04	24	0	0	67	62,9	4,1	0,6	0,4	-
21.05.2023	0,343	-0,035	85,26	86,01	83,52	84,46	-0,94	24	0	0	66,8	62,1	4,71	0,6	0,4	-
22.05.2023	0,299	-0,052	93,23	94,26	91,3	92,51	-1,21	24	0	0	67,4	63,4	4,02	0,6	0,4	-
23.05.2023	0,317	-0,053	96,03	97,12	94,04	95,27	-1,23	24	0	0	67,9	63,8	4,13	0,6	0,4	-
Итого:	10,15	0	2830,16	2859,41	2772,47	2807,43	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,15															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	1516,661	125589,13	125686,79	122727,76	123681,48
23.05.2023	1526,811	128419,29	128546,2	125500,23	126488,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:54:05