

#84297#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ремикс, ООО, УК  
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград  
Номер абонента 4317  
Порядковый номер 6887  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207632  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,06	-0,099	146,62	147,64	143,16	145,33	-2,17	24	0	0	72,9	57,6	15,23	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	1,927	-0,111	146,23	147,34	142,77	145,02	-2,25	24	0	0	72,8	58,4	14,39	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	1,603	-0,106	144,76	145,99	141,35	143,51	-2,16	24	0	0	72,7	60,5	12,21	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	1,293	-0,113	144,71	146,11	141,33	143,51	-2,18	24	0	0	72,4	62,4	10,06	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	0,98	-0,105	137,56	139	134,36	136,39	-2,03	24	0	0	72,3	64,1	8,24	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	0,822	-0,1	134,74	136,17	131,64	133,54	-1,9	24	0	0	71,9	64,8	7,14	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	0,782	-0,105	136,52	138,03	133,37	135,35	-1,98	24	0	0	72	65,2	6,79	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	0,732	-0,079	117,48	118,61	114,8	116,37	-1,57	24	0	0	71,6	64,4	7,19	0,6	0,4	-
02.05.2024	0,493	-0,042	83,31	83,94	81,5	82,39	-0,89	24	0	1	70	63,3	6,67	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,262	-0,102	129,47	131,15	126,55	128,4	-1,85	24	0	0	71	68	2,98	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,25	-0,095	123,95	125,53	121,16	122,91	-1,75	24	0	0	70,8	67,8	2,96	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,204	-0,103	127,71	129,39	124,83	126,65	-1,82	24	0	0	71	68,4	2,57	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,217	-0,1	128,29	129,99	125,43	127,24	-1,81	24	0	0	70,6	68	2,65	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,249	-0,096	127,6	129,19	124,78	126,52	-1,74	24	0	0	70,1	67,2	2,87	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,187	-0,093	127,12	128,74	124,31	126,05	-1,74	24	0	0	70,3	67,9	2,37	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,211	-0,094	126,55	128,15	123,73	125,47	-1,74	24	0	0	70,4	67,8	2,59	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,181	-0,089	118,12	119,62	115,53	117,16	-1,63	23	1	1	69,9	67,4	2,45	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,248	-0,079	115,8	117,17	113,28	114,82	-1,54	24	0	0	69,5	66,5	3,02	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,253	-0,086	120,3	121,72	117,65	119,23	-1,58	24	0	0	70,1	67,1	2,98	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,237	-0,086	121,63	123,11	118,93	120,57	-1,64	24	0	0	70,2	67,4	2,83	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,207	-0,083	118,04	119,51	115,44	117,02	-1,58	24	0	0	70,4	67,8	2,62	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,201	-0,079	117,44	118,84	114,85	116,35	-1,5	24	0	0	70,4	67,9	2,54	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,222	-0,075	117,07	118,45	114,51	115,99	-1,48	24	0	0	70,2	67,5	2,73	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,209	-0,084	115,76	117,19	113,18	114,77	-1,59	24	0	1	70,5	67,8	2,7	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,228	-0,089	124,01	125,55	121,24	122,93	-1,69	24	0	0	70,9	68,1	2,76	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,243	-0,09	122,25	123,76	119,54	121,2	-1,66	24	0	0	70,6	67,7	2,9	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,216	-0,099	127,16	128,83	124,32	126,14	-1,82	24	0	0	70,6	68	2,66	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,194	-0,096	127,41	129,05	124,55	126,31	-1,76	24	0	0	70,9	68,5	2,43	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,175	-0,098	127,18	128,8	124,31	126,05	-1,74	24	0	0	71	68,6	2,31	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,179	-0,094	125,51	127,09	122,68	124,38	-1,7	24	0	0	70,9	68,6	2,36	0,6	0,4	-
Итого:	15,265	0	3780,3	3823,66	3695,08	3747,57	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,265															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	1992,452	168508,78	168934,78	164662,56	166216,37
23.05.2024	2007,717	172289,08	172758,44	168357,64	169963,94

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.05.2024 7:30:34