

#130996#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК

Товарная 21-23А, Калининград

4317

6887

ВКТ-7

00207632

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,381	0,214	126,27	122,98	123,61	120,42	3,19	24	0	0	68,8	67,5	1,31	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,381	0,21	127,21	123,95	124,55	121,42	3,13	24	0	0	68,2	66,9	1,33	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,38	0,204	125,8	122,6	123,16	120,1	3,06	24	0	0	68,4	67	1,4	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,387	0,201	121,79	118,64	119,15	116,16	2,99	24	0	0	69,2	67,7	1,51	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,381	0,2	120,48	117,36	117,88	114,91	2,97	24	0	0	69,3	67,8	1,49	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,391	0,213	129,9	126,57	127,1	123,93	3,17	24	0	0	69,1	67,8	1,34	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,396	0,215	130,03	126,64	127,24	124,04	3,2	24	0	0	69	67,6	1,37	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,391	0,22	127,24	123,87	124,51	121,28	3,23	24	0	0	69,2	67,8	1,35	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,391	0,221	126,63	123,22	123,88	120,63	3,25	24	0	0	69,6	68,3	1,32	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,383	0,217	125,85	122,51	123,11	119,93	3,18	24	0	0	69,6	68,3	1,31	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,38	0,219	122,07	118,72	119,48	116,26	3,22	24	0	0	69,1	67,8	1,31	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,372	0,214	119,79	116,5	117,25	114,09	3,16	24	0	0	68,6	67,3	1,33	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,356	0,2	117,07	113,89	114,58	111,57	3,01	24	0	0	68,6	67,2	1,3	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,353	0,191	117,96	114,92	115,54	112,64	2,9	24	0	0	67,4	66,1	1,35	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,338	0,189	115,02	112,08	112,67	109,82	2,85	24	0	0	67,5	66,2	1,29	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,347	0,196	117,14	114,05	114,71	111,76	2,95	24	0	0	67,7	66,4	1,27	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,336	0,197	115,81	112,76	113,44	110,5	2,94	24	0	0	67,5	66,3	1,21	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,339	0,19	115,94	112,86	113,52	110,6	2,92	24	0	0	67,6	66,4	1,25	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,363	0,199	119,06	115,92	116,59	113,58	3,01	24	0	0	67,8	66,4	1,37	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,199	0,119	70,02	68,16	68,56	66,77	1,79	24	0	1	68,1	67	1,11	0,6	0,4	-
14.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	29	23,9	5,04	0,6	0,4	-
15.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,4	20	4,36	0,6	0,4	-
16.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23	18,9	4,15	0,6	0,4	-
17.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,3	18,2	4,06	0,6	0,4	-
18.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	17,7	3,92	0,6	0,4	-
19.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	17,6	3,88	0,6	0,4	-
20.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,8	17,8	3,99	0,6	0,4	-
21.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,1	18	4,06	0,6	0,4	-
22.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	18,3	4,16	0,6	0,4	-
23.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,3	18,1	4,16	0,6	0,4	-
Итого:	7,245	0	2391,08	2328,2	2340,53	2280,41	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,245															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	489,312	32589,26	31370,51	31794,58	30838,65
23.05.2025	496,557	34980,34	33698,71	34135,11	33119,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 13:43:48