

#18346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,274	-0,056	98,34	99,47	96,29	97,56	-1,27	24	0	0	68,2	64,6	3,59	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,294	-0,058	98,17	99,3	96,17	97,46	-1,29	24	0	0	67,5	63,7	3,83	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,285	-0,047	93,07	94,06	91,21	92,34	-1,13	24	0	0	66,7	62,9	3,82	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,289	-0,044	88,15	89,04	86,33	87,41	-1,08	24	0	0	66,8	62,8	4,06	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,316	-0,037	83,7	84,46	81,99	82,96	-0,97	24	0	0	67	62,5	4,51	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,297	-0,038	86,74	87,58	84,99	85,97	-0,98	24	0	0	66,9	62,8	4,12	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,282	-0,047	90,8	91,78	88,97	90,1	-1,13	24	0	0	66,7	62,8	3,89	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,28	-0,044	91,18	92,13	89,32	90,42	-1,1	24	0	0	67,3	63,4	3,82	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,292	-0,043	87,51	88,42	85,74	86,81	-1,07	24	0	0	67	62,9	4,13	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,266	-0,037	86,91	87,77	85,19	86,2	-1,01	24	0	0	65,9	62,2	3,74	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,307	-0,041	89,17	90,06	87,37	88,42	-1,05	24	0	0	66,8	62,6	4,21	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,289	-0,042	85,61	86,46	83,87	84,91	-1,04	24	0	0	67	62,8	4,14	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,261	-0,043	87,22	88,1	85,44	86,49	-1,05	24	0	0	67	63,2	3,74	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,276	-0,055	93,33	94,36	91,37	92,6	-1,23	24	0	0	67,9	64,1	3,81	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,278	-0,056	95,73	96,82	93,76	95,02	-1,26	24	0	0	67,7	64	3,73	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,272	-0,067	102,12	103,37	99,94	101,34	-1,4	24	0	0	68,6	65	3,56	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,244	-0,057	96,54	97,65	94,56	95,79	-1,23	24	0	0	67,7	64,4	3,31	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,276	-0,055	94	95,05	92,06	93,3	-1,24	24	0	0	67,5	63,7	3,77	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,218	-0,052	91,09	92,11	89,22	90,4	-1,18	24	0	0	67	63,8	3,22	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,238	-0,051	92,41	93,44	90,53	91,69	-1,16	24	0	0	67,4	64,1	3,35	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,242	-0,057	95,36	96,48	93,41	94,69	-1,28	24	0	0	67,2	63,8	3,4	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,21	-0,064	100,91	102,14	98,82	100,16	-1,34	24	0	0	68,1	65,2	2,91	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,245	-0,073	104,61	105,94	102,43	103,89	-1,46	24	0	0	68	64,8	3,22	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,226	-0,078	107,92	109,31	105,63	107,2	-1,57	24	0	0	68,4	65,4	3,04	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,234	-0,068	102,46	103,74	100,32	101,75	-1,43	24	0	0	68	64,9	3,13	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,237	-0,063	100,57	101,81	98,48	99,87	-1,39	24	0	0	68	64,7	3,24	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,233	-0,069	105,32	106,64	103,12	104,56	-1,44	24	0	0	68,4	65,3	3,09	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,234	-0,077	107,41	108,8	105,15	106,67	-1,52	24	0	0	68,6	65,4	3,12	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,235	-0,076	107,06	108,43	104,77	106,28	-1,51	24	0	0	68,7	65,6	3,13	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,217	-0,077	107,3	108,69	105,05	106,59	-1,54	24	0	0	68,2	65,2	2,93	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,183	-0,075	108,49	109,93	106,21	107,74	-1,53	24	0	0	68,5	65,9	2,57	0,6	0,4	-
Итого:	8,03	0	2979,2	3013,34	2917,71	2956,59	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,03															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1526,811	128419,29	128546,2	125500,23	126488,91
23.06.2023	1534,841	131398,49	131559,54	128417,94	129445,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:18:24