

#88476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,135	-0,101	128,65	130,36	125,74	127,56	-1,82	24	0	0	71	69	2	0,6	0,4	-
25.05.2024	0,189	-0,102	127,44	129,12	124,53	126,35	-1,82	24	0	0	71,2	68,8	2,44	0,6	0,4	-
26.05.2024	0,169	-0,104	125,53	127,21	122,68	124,51	-1,83	24	0	0	71,1	68,8	2,31	0,6	0,4	-
27.05.2024	0,156	-0,1	129,09	130,79	126,16	127,98	-1,82	24	0	0	71,2	69	2,18	0,6	0,4	-
28.05.2024	0,165	-0,1	128,9	130,55	125,96	127,75	-1,79	24	0	0	71,3	69,1	2,22	0,6	0,4	-
29.05.2024	0,15	-0,1	128,29	130	125,42	127,23	-1,81	24	0	0	70,7	68,6	2,11	0,6	0,4	-
30.05.2024	0,165	-0,101	128,08	129,82	125,21	127,07	-1,86	24	0	0	70,8	68,6	2,25	0,6	0,4	-
31.05.2024	0,143	-0,103	128,47	130,21	125,57	127,42	-1,85	24	0	0	71	68,9	2,07	0,6	0,4	-
01.06.2024	0,179	-0,1	126,92	128,58	124,08	125,86	-1,78	24	0	0	70,8	68,4	2,33	0,6	0,4	-
02.06.2024	0,175	-0,093	124,57	126,18	121,84	123,55	-1,71	24	0	0	70,1	67,8	2,3	0,6	0,4	-
03.06.2024	0,164	-0,096	127,9	129,58	125,07	126,86	-1,79	24	0	0	70,4	68,2	2,24	0,6	0,4	-
04.06.2024	0,147	-0,1	127,9	129,58	125,03	126,83	-1,8	24	0	0	70,7	68,6	2,09	0,6	0,4	-
05.06.2024	0,074	-0,016	44,23	44,39	43,25	43,44	-0,19	24	0	1	70,2	68,4	1,88	0,6	0,4	-
06.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,6	23,8	2,77	0,6	0,4	-
07.06.2024	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	22,2	22,3	-0,13	0,6	0,4	-
08.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	21,3	-0,34	0,6	0,4	-
09.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,9	-0,54	0,6	0,4	-
10.06.2024	-0,016	-0,006	9,1	9,61	9,06	9,57	-0,51	24	0	1	27,8	28,9	-1,19	0,6	0,4	-
11.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	20,6	2,21	0,6	0,4	-
12.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,8	19,4	1,42	0,6	0,4	-
13.06.2024	-0,02	-0,02	0,36	2,16	0,36	2,16	-1,8	24	0	1	18,9	18,9	0,04	0,6	0,4	-
14.06.2024	-0,002	-0,002	0,21	0,46	0,21	0,46	-0,25	24	0	1	18,9	18,8	0,05	0,6	0,4	-
15.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,6	18,4	0,3	0,6	0,4	-
16.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,8	18,5	0,38	0,6	0,4	-
17.06.2024	0	0	0,13	0,19	0,13	0,19	-0,06	24	0	1	18,5	18,8	-0,23	0,6	0,4	-
18.06.2024	0,024	0,002	9,42	9,34	9,36	9,28	0,08	24	0	1	39,2	37	2,26	0,6	0,4	-
19.06.2024	0,18	-0,078	115,47	116,9	113,11	114,67	-1,56	24	0	0	67,2	64,7	2,42	0,6	0,4	-
20.06.2024	0,154	-0,101	130,74	132,51	127,99	129,87	-1,88	24	0	0	68,4	66,3	2,1	0,6	0,4	-
21.06.2024	0,149	-0,099	127,81	129,53	125,1	126,93	-1,83	24	0	0	68,5	66,4	2,1	0,6	0,4	-
22.06.2024	0,183	-0,095	126,17	127,85	123,54	125,34	-1,8	24	0	0	67,9	65,6	2,37	0,6	0,4	-
23.06.2024	0,15	-0,097	125,63	127,31	123	124,78	-1,78	24	0	0	67,9	65,8	2,11	0,6	0,4	-
Итого:	2,813	0	2221,01	2252,24	2172,4	2205,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,813															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	2007,717	172289,08	172758,44	168357,64	169963,94
23.06.2024	2010,53	174510,09	175010,68	170530,04	172169,61

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 8:31:51