

#18349#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.06.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.06.2021	0,255	-0,073	104,91	106,37	102,85	104,46	-1,61	24	0	0	65,4	62,1	3,34	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,222	-0,081	103,57	105,09	101,56	103,21	-1,65	24	0	0	65,3	62,2	3,09	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,28	-0,077	104,14	105,62	102,1	103,76	-1,66	24	0	0	65,4	61,8	3,68	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,249	-0,081	104,48	106,05	102,45	104,17	-1,72	24	0	0	65,3	61,9	3,39	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,226	-0,086	106,5	108,13	104,42	106,2	-1,78	24	0	0	65,4	62,2	3,15	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,222	-0,083	106,63	108,22	104,56	106,29	-1,73	24	0	0	65,5	62,4	3,09	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,23	-0,086	111,83	113,52	109,65	111,44	-1,79	24	0	0	65,7	62,7	3,04	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,238	-0,1	115,43	117,21	113,17	115,09	-1,92	24	0	0	66	62,9	3,07	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,235	-0,092	114,84	116,58	112,6	114,48	-1,88	24	0	0	65,9	62,9	3,03	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,191	-0,097	115,14	116,93	112,88	114,79	-1,91	24	0	0	65,9	63,2	2,66	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,209	-0,099	116,97	118,78	114,69	116,63	-1,94	24	0	0	65,5	62,7	2,8	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,212	-0,092	112,3	114,01	110,14	111,99	-1,85	24	0	0	65	62,1	2,88	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,219	-0,086	113,72	115,39	111,51	113,27	-1,76	24	0	0	65,9	63	2,86	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,184	-0,099	117,7	119,53	115,39	117,34	-1,95	24	0	0	65,8	63,2	2,58	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,208	-0,093	117,03	118,78	114,73	116,61	-1,88	24	0	0	65,9	63,1	2,79	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,238	-0,09	114,13	115,83	111,88	113,73	-1,85	24	0	0	66,2	63	3,11	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,192	-0,096	115,47	117,27	113,18	115,07	-1,89	24	0	0	66,4	63,7	2,7	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,194	-0,105	120	121,84	117,57	119,55	-1,98	24	0	0	66,8	64,1	2,67	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,194	-0,11	120,73	122,68	118,31	120,39	-2,08	24	0	0	66,8	64,1	2,69	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,204	-0,109	121,73	123,64	119,25	121,31	-2,06	24	0	0	66,9	64,1	2,73	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,159	-0,113	123,3	125,27	120,81	122,94	-2,13	24	0	0	66,7	64,4	2,37	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,174	-0,107	121,67	123,6	119,25	121,28	-2,03	24	0	0	66,3	63,8	2,47	0,6	0,4	-
Итого:	4,735	0	2502,22	2540,34	2452,95	2494	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,735															

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
01.06.2021	544,183	34415,61	33658,07	33599,87	33139,56
23.06.2021	548,918	36917,83	36198,41	36052,82	35633,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2021 19:00:32