

#18350#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,182	-0,103	120,03	121,89	117,64	119,62	-1,98	24	0	0	66,4	63,9	2,56	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,158	-0,1	118,21	120,05	115,85	117,82	-1,97	24	0	0	66,2	63,8	2,38	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,196	-0,101	118,28	120,15	115,94	117,94	-2	24	0	0	66,1	63,4	2,72	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,164	-0,099	116,91	118,7	114,6	116,51	-1,91	24	0	0	65,9	63,5	2,4	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,127	-0,105	122,18	124,13	119,74	121,77	-2,03	24	0	0	66,4	64,3	2,08	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,181	-0,1	119,38	121,23	117	118,94	-1,94	24	0	0	66,4	63,9	2,53	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,145	-0,107	121,88	123,79	119,43	121,43	-2	24	0	0	66,7	64,5	2,2	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,136	-0,101	118,56	120,41	116,2	118,12	-1,92	24	0	0	66,5	64,4	2,13	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,155	-0,1	118,21	120,05	115,84	117,8	-1,96	24	0	0	66,2	63,8	2,33	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,149	-0,106	121,81	123,71	119,37	121,38	-2,01	24	0	0	66,5	64,3	2,27	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,147	-0,107	122,19	124,11	119,73	121,74	-2,01	24	0	0	66,9	64,7	2,23	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,149	-0,105	120,85	122,74	118,4	120,43	-2,03	24	0	0	66,7	64,4	2,29	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,214	-0,105	121,48	123,36	119,05	121,07	-2,02	24	0	0	66,7	63,9	2,8	0,6	0,4	-
07.07.2021	-0,024	-0,056	49,46	50,81	48,56	49,95	-1,39	24	0	1	63,9	63	0,91	0,6	0,4	-
08.07.2021	-0,03	-0,005	5,89	6,5	5,89	6,5	-0,61	24	0	1	36,2	40	-3,84	0,6	0,4	-
09.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,8	24,5	0,32	0,6	0,4	-
10.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,6	22,2	1,39	0,6	0,4	-
11.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	21,6	1,1	0,6	0,4	-
12.07.2021	0	0	0	0,05	0	0,05	-0,05	24	0	1	22	21,8	0,24	0,6	0,4	-
13.07.2021	0	0	0,13	0,16	0,13	0,16	-0,03	24	0	1	21,5	22,2	-0,65	0,6	0,4	-
14.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	21,7	-0,02	0,6	0,4	-
15.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,9	21,3	0,6	0,6	0,4	-
16.07.2021	0	0	0,02	0,04	0,02	0,04	-0,02	24	0	1	23,2	22	1,17	0,6	0,4	-
17.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	22,4	1,03	0,6	0,4	-
18.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,1	22,1	0,98	0,6	0,4	-
19.07.2021	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	23	1	1	22,5	21,7	0,84	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,024	-0,002	22,79	22,95	22,67	22,85	-0,18	24	0	1	31,5	30,3	1,26	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,156	-0,087	113,69	115,43	111,67	113,53	-1,86	24	0	0	61,8	59,4	2,32	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,167	-0,098	118,47	120,33	116,15	118,1	-1,95	24	0	0	65,7	63,3	2,41	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,165	-0,101	119,08	120,93	116,73	118,71	-1,98	24	0	0	66	63,6	2,42	0,6	0,4	-
Итого:	2,561	0	1989,5	2021,53	1950,61	1984,47	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,561															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	548,918	36917,83	36198,41	36052,82	35633,56
23.07.2021	551,479	38907,33	38219,94	38003,43	37618,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2021 16:06:05