

#18348#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,214	-0,081	108,46	109,92	106,17	107,79	-1,62	24	0	0	68,4	65,4	2,95	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,236	-0,071	106,11	107,49	103,9	105,4	-1,5	24	0	0	68,2	65,1	3,14	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,182	-0,08	107,42	108,85	105,16	106,72	-1,56	24	0	0	68,3	65,7	2,63	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,215	-0,07	105,92	107,29	103,72	105,19	-1,47	24	0	0	68	65,1	2,92	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,023	-0,029	35,28	36,01	34,6	35,36	-0,76	24	0	1	65,8	64	1,71	0,6	0,4	-
29.06.2023	-0,017	-0,01	1,56	1,95	1,56	1,95	-0,39	24	0	1	37,9	42,5	-4,64	0,6	0,4	-
30.06.2023	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	1	25	22,9	2,11	0,6	0,4	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	21,6	1,78	0,6	0,4	-
02.07.2023	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	21,8	22,2	-0,31	0,6	0,4	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21	0,17	0,6	0,4	-
04.07.2023	-0,001	-0,001	0	0,21	0	0,21	-0,21	24	0	1	20,8	22	-1,11	0,6	0,4	-
05.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20,1	0,46	0,6	0,4	-
06.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	20,4	0,72	0,6	0,4	-
07.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,8	20	0,8	0,6	0,4	-
08.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,8	19,9	0,88	0,6	0,4	-
09.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	22	2	1	20,4	19,7	0,72	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,026	0,003	10,39	10,35	10,31	10,28	0,03	24	0	1	42,2	39,9	2,34	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,28	-0,072	108,75	110,08	106,45	107,94	-1,49	24	0	0	68,5	65	3,5	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,174	-0,103	123,76	125,57	121,08	122,99	-1,91	24	0	0	69,5	67,1	2,43	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,187	-0,106	126,29	128,1	123,54	125,47	-1,93	24	0	0	69,7	67,2	2,49	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,165	-0,106	125,02	126,85	122,3	124,26	-1,96	24	0	0	69,7	67,4	2,35	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,19	-0,107	126,16	127,99	123,44	125,42	-1,98	24	0	0	69,3	66,8	2,55	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,183	-0,102	124,88	126,67	122,2	124,09	-1,89	24	0	0	69,1	66,6	2,44	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,176	-0,1	121,35	123,14	118,79	120,68	-1,89	24	0	0	68,6	66,1	2,48	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,172	-0,102	119,75	121,48	117,21	119,08	-1,87	24	0	0	68,5	66,1	2,43	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,195	-0,1	119,26	120,97	116,72	118,56	-1,84	24	0	0	68,7	66	2,64	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,188	-0,104	120,29	122,06	117,71	119,63	-1,92	24	0	0	68,9	66,3	2,6	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,185	-0,1	120,37	122,09	117,79	119,64	-1,85	24	0	0	69	66,4	2,55	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,182	-0,097	118,82	120,52	116,3	118,1	-1,8	24	0	0	69	66,4	2,53	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,258	-0,086	114,34	115,85	111,9	113,57	-1,67	24	0	0	69	65,9	3,19	0,6	0,4	-
Итого:	3,413	0	2044,19	2073,45	2000,86	2032,34	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,413															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1534,841	131398,49	131559,54	128417,94	129445,5
23.07.2023	1538,254	133442,68	133632,99	130418,8	131477,84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 12:01:34