

#18338#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,104	-0,111	126,44	128,45	123,88	125,96	-2,08	24	0	0	67,2	65,3	1,86	0,6	0,4	-
25.08.2022	0,123	-0,108	123,17	125,12	120,68	122,67	-1,99	24	0	0	67,4	65,4	2	0,6	0,4	-
26.08.2022	0,115	-0,11	124,77	126,76	122,24	124,31	-2,07	24	0	0	67,1	65,2	1,96	0,6	0,4	-
27.08.2022	0,109	-0,117	126,93	128,97	124,34	126,46	-2,12	24	0	0	67,4	65,5	1,92	0,6	0,4	-
28.08.2022	0,101	-0,11	126,05	128,05	123,51	125,56	-2,05	24	0	0	67	65,2	1,81	0,6	0,4	-
29.08.2022	0,133	-0,107	123,52	125,47	121,05	123,09	-2,04	24	0	0	66,6	64,5	2,09	0,6	0,4	-
30.08.2022	0,127	-0,102	121,99	123,87	119,57	121,55	-1,98	24	0	0	66,1	64	2,03	0,6	0,4	-
31.08.2022	0,151	-0,103	124,1	126,02	121,65	123,65	-2	24	0	0	66,3	64	2,24	0,6	0,4	-
01.09.2022	0,145	-0,101	123,99	125,9	121,53	123,51	-1,98	24	0	0	66,2	64,1	2,15	0,6	0,4	-
02.09.2022	0,159	-0,101	123,65	125,52	121,15	123,12	-1,97	24	0	0	66,8	64,5	2,28	0,6	0,4	-
03.09.2022	0,145	-0,1	122,96	124,8	120,49	122,4	-1,91	24	0	0	66,6	64,4	2,12	0,6	0,4	-
04.09.2022	0,186	-0,096	120,47	122,24	118,06	119,95	-1,89	24	0	0	66,6	64	2,52	0,6	0,4	-
05.09.2022	0,138	-0,102	124,31	126,2	121,82	123,82	-2	24	0	0	66,4	64,3	2,09	0,6	0,4	-
06.09.2022	0,178	-0,093	119,19	120,94	116,82	118,68	-1,86	24	0	0	66,2	63,7	2,46	0,6	0,4	-
07.09.2022	0,174	-0,093	119,99	121,75	117,62	119,47	-1,85	24	0	0	66,2	63,8	2,43	0,6	0,4	-
08.09.2022	0,153	-0,097	122,71	124,5	120,28	122,18	-1,9	24	0	0	66,3	64,1	2,22	0,6	0,4	-
09.09.2022	0,175	-0,097	123,32	125,13	120,89	122,79	-1,9	24	0	0	66,2	63,8	2,39	0,6	0,4	-
10.09.2022	0,2	-0,095	123,28	125,05	120,83	122,73	-1,9	24	0	0	66,2	63,6	2,6	0,6	0,4	-
11.09.2022	0,22	-0,1	122,9	124,67	120,43	122,36	-1,93	24	0	0	66,3	63,6	2,75	0,6	0,4	-
12.09.2022	0,168	-0,1	124,98	126,81	122,48	124,44	-1,96	24	0	0	66,4	64,1	2,34	0,6	0,4	-
13.09.2022	0,168	-0,098	124,72	126,54	122,23	124,14	-1,91	24	0	0	66,7	64,4	2,3	0,6	0,4	-
14.09.2022	0,175	-0,099	123,62	125,43	121,18	123,09	-1,91	24	0	0	66,4	64,1	2,38	0,6	0,4	-
15.09.2022	0,186	-0,095	122,85	124,61	120,43	122,3	-1,87	24	0	0	66,3	63,8	2,47	0,6	0,4	-
16.09.2022	0,179	-0,096	123,38	125,17	120,97	122,86	-1,89	24	0	0	65,9	63,6	2,37	0,6	0,4	-
17.09.2022	0,197	-0,096	124,87	126,68	122,42	124,35	-1,93	24	0	0	66	63,5	2,53	0,6	0,4	-
18.09.2022	0,25	-0,092	122,15	123,86	119,7	121,55	-1,85	24	0	0	66,7	63,7	2,99	0,6	0,4	-
19.09.2022	0,331	0,017	123,87	123,7	121,44	121,39	0,05	24	0	0	66,4	63,7	2,63	0,6	0,4	-
20.09.2022	0,179	-0,094	123,46	125,23	121,01	122,87	-1,86	24	0	0	66,5	64,1	2,39	0,6	0,4	-
21.09.2022	0,194	-0,091	121,25	122,98	118,86	120,7	-1,84	24	0	0	66	63,5	2,53	0,6	0,4	-
22.09.2022	0,208	-0,093	121,68	123,38	119,27	121,12	-1,85	24	0	0	66,1	63,5	2,63	0,6	0,4	-
23.09.2022	0,216	-0,091	119,78	121,46	117,39	119,22	-1,83	24	0	0	66,4	63,7	2,76	0,6	0,4	-
Итого:	5,287	0	3820,35	3875,26	3744,22	3802,29	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,287															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1072,641	90814,95	90627,82	88756,73	89170,69
23.09.2022	1077,928	94635,3	94503,08	92500,95	92972,98

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2022 13:41:43