

#35420#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,175	-0,096	121,22	122,87	118,59	120,35	-1,76	24	0	0	69,5	67,1	2,43	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,147	-0,093	121,59	123,26	118,95	120,68	-1,73	24	0	0	69,8	67,7	2,14	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,171	-0,099	121,35	123,03	118,68	120,51	-1,83	24	0	0	69,9	67,5	2,42	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,194	-0,1	121,38	123,07	118,72	120,55	-1,83	24	0	0	69,7	67,1	2,6	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,183	-0,095	119,74	121,4	117,17	118,97	-1,8	24	0	0	68,9	66,4	2,49	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,193	-0,093	118,65	120,26	116,1	117,85	-1,75	24	0	0	69,1	66,6	2,57	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,195	-0,088	116,46	118	113,94	115,61	-1,67	24	0	0	69,2	66,6	2,61	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,206	-0,081	111,76	113,19	109,37	110,95	-1,58	24	0	0	68,8	66	2,78	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,188	-0,083	112,32	113,81	109,95	111,58	-1,63	24	0	0	68,4	65,8	2,6	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,194	-0,083	112,46	113,95	110,06	111,69	-1,63	24	0	0	68,8	66,2	2,65	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,219	-0,084	109,55	111	107,2	108,8	-1,6	24	0	0	69	66	2,95	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,228	-0,072	108,2	109,54	105,93	107,43	-1,5	24	0	0	68,3	65,3	3	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,21	-0,081	115,7	117,19	113,2	114,8	-1,6	24	0	0	69,5	66,8	2,7	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,208	-0,087	114,8	116,27	112,29	113,91	-1,62	24	0	0	69,4	66,6	2,72	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,202	-0,086	115,03	116,52	112,54	114,17	-1,63	24	0	0	69,3	66,6	2,67	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,244	-0,09	116,86	118,39	114,32	116,01	-1,69	24	0	0	69,6	66,6	3,04	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,213	-0,085	113,57	115,04	111,12	112,73	-1,61	24	0	0	69,4	66,6	2,8	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,235	-0,077	108,07	109,43	105,76	107,26	-1,5	24	0	0	69,3	66,2	3,1	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,209	-0,085	116,01	117,54	113,51	115,15	-1,64	24	0	0	69,5	66,7	2,72	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,214	-0,089	116,85	118,37	114,3	115,97	-1,67	24	0	0	69,6	66,8	2,75	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,188	-0,088	117,02	118,55	114,46	116,12	-1,66	24	0	0	69,7	67,2	2,53	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,158	-0,087	115,66	117,21	113,2	114,88	-1,68	24	0	0	68,7	66,4	2,32	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,259	-0,016	67,97	68,39	66,45	67,02	-0,57	24	0	0	70,9	66,5	4,41	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,264	-0,012	64,18	64,52	62,72	63,23	-0,51	24	0	0	71,2	66,5	4,67	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,26	-0,009	64,26	64,58	62,79	63,26	-0,47	24	0	0	71,4	66,9	4,59	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,229	-0,013	65,72	66,1	64,23	64,76	-0,53	24	0	0	71,2	67,1	4,11	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,269	-0,011	67,65	68,05	66,11	66,65	-0,54	24	0	0	71,4	66,8	4,58	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,266	-0,008	67,33	67,68	65,84	66,29	-0,45	24	0	0	71,2	66,7	4,45	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,215	-0,02	67,53	67,99	65,98	66,61	-0,63	24	0	0	71,4	67,6	3,83	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,246	-0,017	68,33	68,76	66,77	67,36	-0,59	24	0	0	71,3	67,1	4,22	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,28	-0,012	68,01	68,38	66,45	66,99	-0,54	24	0	0	71,7	67	4,7	0,6	0,4	-
Итого:	6,662	0	3145,23	3182,34	3076,7	3118,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,662															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1544,159	137172,87	137415,32	134069,66	135184,69
23.09.2023	1550,821	140318,1	140597,66	137146,36	138302,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:55:32