

#112759#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 21-23А, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 6887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207632
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,824	0,273	160,16	154,02	155,98	151,42	4,56	24	0	0	76,8	60,5	16,29	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,77	0,285	163,2	157	158,97	154,31	4,66	24	0	0	76,6	61	15,59	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,662	0,289	169,97	163,83	165,59	160,91	4,68	24	0	0	76,6	62,3	14,28	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,532	0,292	170,14	164,09	165,78	161,11	4,67	24	0	0	76,3	62,8	13,46	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,514	0,286	164,33	158,36	160,1	155,5	4,6	24	0	0	76,4	62,6	13,86	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,642	0,283	161,76	155,69	157,59	152,97	4,62	24	0	0	76,4	61,5	14,93	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,616	0,289	167,6	161,49	163,33	158,63	4,7	24	0	0	76,1	61,9	14,2	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,609	0,285	164,51	158,45	160,3	155,67	4,63	24	0	0	76	61,6	14,46	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,673	0,294	170,73	164,57	166,35	161,62	4,73	24	0	0	76,3	62	14,25	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,84	0,278	164,91	158,73	160,66	156,03	4,63	24	0	0	76,3	60,4	15,89	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,21	0,26	155,01	148,67	150,99	146,43	4,56	24	0	0	76,6	57,1	19,5	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,304	0,267	155,05	148,58	150,93	146,29	4,64	24	0	0	77,8	57,7	20,07	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,246	0,275	152,57	146,1	148,4	143,76	4,64	24	0	0	78,8	58,9	19,97	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,215	0,276	156,94	150,47	152,83	148,09	4,74	24	0	0	77,3	58,1	19,18	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,73	0,296	170,7	164,4	166,31	161,49	4,82	24	0	0	76,4	61,8	14,58	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,846	0,284	159,05	152,72	154,93	150,17	4,76	24	0	0	76,5	60,1	16,46	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,015	0,285	158,47	152,03	154,35	149,56	4,79	24	0	0	76,7	59	17,66	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,995	0,283	164,55	158,12	160,33	155,51	4,82	24	0	0	76,3	59,5	16,85	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,227	0,28	158,4	151,81	154,31	149,47	4,84	24	0	0	76,7	57,6	19,08	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,262	0,274	160,86	154,25	156,69	151,89	4,8	24	0	0	76,6	57,6	19	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,261	0,272	154,04	147,47	150,02	145,24	4,78	24	0	0	76,9	57	19,87	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,206	0,276	152,77	146,23	148,83	144,03	4,8	24	0	0	76,8	57,1	19,68	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,783	0,299	165,1	158,74	160,85	156,01	4,84	24	0	0	76,5	61	15,43	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,8	0,3	164,38	157,97	160,18	155,26	4,92	24	0	0	76,5	60,9	15,56	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,728	0,295	164,34	157,99	160,12	155,27	4,85	24	0	0	76,3	61,2	15,12	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,731	0,3	168,26	161,87	163,92	159,04	4,88	24	0	0	76,5	61,7	14,78	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,794	0,272	153,81	147,65	149,81	145,22	4,59	23	1	1	76,5	59,7	16,78	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,044	0,279	152,24	145,77	148,29	143,49	4,8	24	0	0	76,8	58,2	18,6	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,01	0,284	153,58	147,08	149,57	144,73	4,84	24	0	0	77	58,8	18,18	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,045	0,284	156,25	149,72	152,16	147,32	4,84	24	0	1	77	58,9	18,09	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,047	0,285	156,96	150,43	152,86	148,01	4,85	24	0	0	77	58,9	18,04	0,6	0,4	-
Итого:	90,181	0	4990,64	4794,3	4861,33	4714,45	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,181															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	187,014	13716,11	13268,41	13394,35	13045,97
23.01.2025	277,195	18706,75	18062,71	18255,68	17760,42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.01.2025 12:02:15