

#145330#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Медик, ПЖК, УК  
Интернациональная 56-58, Калининград  
4985  
6859  
ТВ7 (АССII)  
15025008  
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2025 | 2,777   | 0         | 17,542  | 7,799   | 0       | 17,265 | 7,748   | 0      | 24       | 0       | 58,2   | 37,8   | 0,01    | 0,02    | -           |
| 25.07.2025 | 2,931   | 0         | 18,236  | 7,72    | 0       | 17,946 | 7,668   | 0      | 24       | 0       | 58,3   | 38,5   | 0,01    | 0,06    | -           |
| 26.07.2025 | 2,788   | 0         | 17,542  | 7,798   | 0       | 17,262 | 7,745   | 0      | 24       | 0       | 58,6   | 38,4   | 0,01    | 0,03    | -           |
| 27.07.2025 | 2,887   | 0         | 18,02   | 7,733   | 0       | 17,733 | 7,68    | 0      | 24       | 0       | 58,5   | 38,7   | 0,01    | 0,05    | -           |
| 28.07.2025 | 2,835   | 0         | 17,749  | 7,813   | 0       | 17,464 | 7,76    | 0      | 24       | 0       | 58,7   | 38,6   | 0,01    | 0,08    | -           |
| 29.07.2025 | 2,797   | 0         | 18,901  | 9,512   | 0       | 18,599 | 9,442   | 0      | 24       | 0       | 58,6   | 39,7   | 0,01    | 0,07    | -           |
| 30.07.2025 | 3,033   | 0         | 18,27   | 7,271   | 0       | 17,977 | 7,223   | 0      | 24       | 0       | 58,6   | 38     | 0,01    | 0,02    | -           |
| 31.07.2025 | 2,876   | 0         | 17,554  | 7,231   | 0       | 17,276 | 7,185   | 0      | 24       | 0       | 58,3   | 37,4   | 0,01    | 0,04    | -           |
| 01.08.2025 | 2,718   | 0         | 16,827  | 7,352   | 0       | 16,559 | 7,306   | 0      | 24       | 0       | 58,4   | 37,2   | 0,01    | 0,02    | -           |
| 02.08.2025 | 3,004   | 0         | 18,292  | 7,306   | 0       | 18,004 | 7,258   | 0      | 24       | 0       | 58     | 37,6   | 0,01    | 0,02    | -           |
| 03.08.2025 | 2,525   | 0         | 15,455  | 6,32    | 0       | 15,211 | 6,28    | 0      | 24       | 0       | 58,2   | 37,7   | 0,03    | 0,09    | -           |
| 04.08.2025 | 2,757   | 0         | 17,07   | 7,366   | 0       | 16,799 | 7,319   | 0      | 21       | 3       | 58,3   | 37,4   | 0,01    | 0,02    | -           |
| 05.08.2025 | 2,823   | 0         | 17,424  | 7,311   | 0       | 17,15  | 7,265   | 0      | 24       | 0       | 57,9   | 37     | 0,01    | 0,02    | -           |
| 06.08.2025 | 3,188   | 0         | 19,171  | 7,219   | 0       | 18,873 | 7,173   | 0      | 24       | 0       | 57,7   | 37,3   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 07.08.2025 | 2,911   | 0         | 17,609  | 6,967   | 0       | 17,332 | 6,923   | 0      | 24       | 0       | 57,9   | 36,9   | 0,01    | 0,02    | -           |
| 08.08.2025 | 2,88    | 0         | 17,955  | 7,825   | 0       | 17,672 | 7,775   | 0      | 24       | 0       | 58,1   | 37,1   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 09.08.2025 | 2,834   | 0         | 17,776  | 7,835   | 0       | 17,497 | 7,786   | 0      | 24       | 0       | 58     | 37,2   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 10.08.2025 | 3,239   | 0         | 19,705  | 7,745   | 0       | 19,395 | 7,694   | 0      | 24       | 0       | 58     | 37,9   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 11.08.2025 | 2,861   | 0         | 17,942  | 7,872   | 0       | 17,66  | 7,822   | 0      | 24       | 0       | 58     | 37,2   | 0,01    | 0,02    | -           |
| 12.08.2025 | 2,575   | 0         | 16,317  | 7,321   | 0       | 16,062 | 7,276   | 0      | 24       | 0       | 57,8   | 36,9   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 13.08.2025 | 3,011   | 0         | 17,37   | 5,586   | 0       | 17,097 | 5,548   | 0      | 24       | 0       | 57,9   | 38,4   | 0,01    | 0,03    | -           |
| 14.08.2025 | 2,832   | 0         | 17,924  | 8,071   | 0       | 17,638 | 8,018   | 0      | 24       | 0       | 58,4   | 38,1   | 0,01    | 0,04    | -           |
| 15.08.2025 | 2,541   | 0         | 16,6    | 8,085   | 0       | 16,335 | 8,031   | 0      | 24       | 0       | 58,5   | 38,1   | 0,01    | 0,08    | -           |
| 16.08.2025 | 2,815   | 0         | 18,024  | 8,075   | 0       | 17,738 | 8,019   | 0      | 24       | 0       | 58,2   | 38,8   | 0,01    | 0,03    | -           |
| 17.08.2025 | 3,098   | 0         | 19,301  | 8,004   | 0       | 18,998 | 7,949   | 0      | 24       | 0       | 58     | 38,5   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 18.08.2025 | 2,832   | 0         | 18,222  | 8,217   | 0       | 17,939 | 8,163   | 0      | 24       | 0       | 57,7   | 37,8   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 19.08.2025 | 2,881   | 0         | 18,631  | 8,522   | 0       | 18,34  | 8,465   | 0      | 24       | 0       | 57,7   | 37,9   | 0,01    | 0,02    | -           |
| 20.08.2025 | 3,049   | 0         | 19,567  | 8,647   | 0       | 19,263 | 8,589   | 0      | 24       | 0       | 57,6   | 38,1   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 21.08.2025 | 2,936   | 0         | 19,15   | 8,797   | 0       | 18,855 | 8,74    | 0      | 24       | 0       | 57,3   | 37,6   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 22.08.2025 | 2,904   | 0         | 19,094  | 8,865   | 0       | 18,802 | 8,807   | 0      | 24       | 0       | 57,2   | 37,5   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 23.08.2025 | 3,289   | 0         | 21,129  | 8,893   | 0       | 20,809 | 8,835   | 0      | 24       | 0       | 56,7   | 37,8   | 0,01    | 0,01    | -           |
| Итого:     | 89,427  | 0         | 560,369 | 241,078 | 0       | 551,55 | 239,492 | 0      | 741      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 21,359  |           |         |         |         |        |         |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.07.2025 | 5756,691 | 34912,181 | 14408,925 | 0      | 34347,6   | 14310,625 | 0     | 41845   | 549    |
| 23.08.2025 | 5846,118 | 35472,554 | 14650,001 | 0      | 34899,148 | 14550,117 | 0     | 42586   | 552    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:21:30