

#76519#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 08.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 52-54, Калининград
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
15025683	08.04.2024	23.03.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	8408,822	8280,163	128.659	30.73
Количество тепловой энергии, система 2	4493,644	4441,416	52.228	12.474

Подпись исполнителя



014 09.04.24 по сервису



#76517#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 08.04.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6855
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 15025683
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 12.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	6,6	10,4	0	275,992	0	0	272,288	0	0	24	0	53,7	44,6	0,41	0,38
25.03.2024	3,6	10,466	0	276,188	0	0	272,48	0	0	24	0	53,8	44,6	0,41	0,37
26.03.2024	3,9	9,703	0	276,152	0	0	272,656	0	0	24	0	52,2	43,7	0,41	0,38
27.03.2024	5,5	8,873	0	275,612	0	0	272,407	0	0	24	0	50,1	42,3	0,41	0,38
28.03.2024	9,1	8,026	0	275,21	0	0	272,22	0	0	24	0	48,4	41,4	0,41	0,37
29.03.2024	11,8	7,481	0	275,214	0	0	272,399	0	0	24	0	47,1	40,5	0,41	0,39
30.03.2024	10,7	7,298	0	274,786	0	0	271,967	0	0	24	0	47,1	40,7	0,41	0,39
31.03.2024	13,4	7,021	0	274,693	0	0	271,875	0	0	24	0	47,1	40,9	0,42	0,39
01.04.2024	16,7	6,797	0	274,575	0	0	271,763	0	0	24	0	47,1	41,1	0,42	0,39
02.04.2024	-	7,021	0	273,704	0	0	270,9	0	0	24	0	47,1	40,9	0,42	0,37
03.04.2024	-	7,619	0	275,103	0	0	272,282	0	0	24	0	47,1	40,4	0,41	0,38
04.04.2024	-	7,942	0	274,75	0	0	271,944	0	0	24	0	47,1	40,1	0,41	0,4
05.04.2024	-	7,708	0	274,391	0	0	271,572	0	0	24	0	47,1	40,3	0,41	0,39
06.04.2024	-	7,59	0	274,46	0	0	271,641	0	0	24	0	47,1	40,4	0,41	0,38
07.04.2024	-	7,45	0	274,065	0	0	271,259	0	0	24	0	47,1	40,5	0,41	0,39
08.04.2024	-	7,263	0	274,171	0	0	271,351	0	0	24	0	47,1	40,7	0,41	0,39
Итого:	8,1	128,658	0	4399,066	0	0	4351,004	0	0	384	0	48,52	41,44	0,41	0,38

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2024	8280,163	206347,833	0	0	203524,407	0	0	31007	712
08.04.2024	8408,822	210746,899	0	0	207875,412	0	0	31391	712

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#76518#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 08.04.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6856
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 15025683
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 12.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	6,6	3,744	0	47,347	38,692	0	46,542	38,25	0	24	0	60,9	49,7	0,47	0,44
25.03.2024	3,6	3,212	0	44,979	38,831	0	44,211	38,389	0	24	0	61	49,6	0,47	0,44
26.03.2024	3,9	3,11	0	44,458	38,772	0	43,697	38,331	0	24	0	61,1	49,6	0,47	0,44
27.03.2024	5,5	3,161	0	44,638	38,686	0	43,874	38,245	0	24	0	61,1	49,6	0,47	0,43
28.03.2024	9,1	3,292	0	45,101	38,425	0	44,329	37,983	0	24	0	61,1	49,8	0,47	0,43
29.03.2024	11,8	3,212	0	44,682	38,353	0	43,915	37,911	0	24	0	61,2	49,9	0,47	0,42
30.03.2024	10,7	3,499	0	46,125	38,351	0	45,333	37,901	0	24	0	61,2	50,2	0,47	0,42
31.03.2024	13,4	3,488	0	46,053	38,129	0	45,262	37,682	0	24	0	61,2	50,4	0,47	0,42
01.04.2024	16,7	2,944	0	43,353	37,189	0	42,607	36,737	0	24	0	61,3	51,1	0,47	0,4
02.04.2024	-	3,083	0	43,706	37,171	0	42,954	36,725	0	24	0	61,2	50,8	0,47	0,37
03.04.2024	-	3,095	0	43,999	37,89	0	43,243	37,447	0	24	0	61,1	50,1	0,47	0,35
04.04.2024	-	3,166	0	44,621	38,699	0	43,855	38,256	0	24	0	61,1	49,6	0,47	0,42
05.04.2024	-	3,099	0	44,249	38,576	0	43,488	38,135	0	24	0	61,2	49,7	0,47	0,42
06.04.2024	-	3,641	0	46,538	38,301	0	45,736	37,855	0	24	0	61,3	50	0,47	0,42
07.04.2024	-	3,451	0	45,736	38,28	0	44,95	37,836	0	24	0	61,2	50	0,47	0,43
08.04.2024	-	3,032	0	43,994	38,347	0	43,237	37,9	0	24	0	61,2	50,1	0,47	0,43
Итого:	8,1	52,229	0	719,579	612,692	0	707,233	605,583	0	384	0	61,15	50,01	0,47	0,42

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2024	4441,416	66130,291	57611,099	0	64982,946	56912,566	0	31007	712
08.04.2024	4493,644	66849,869	58223,792	0	65690,179	57518,148	0	31391	712

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения