

#126580#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 52-54, Калининград
4113
6855
ТВ7 (АСЦП)
15025683
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	10,099	0	262,427	0	0	258,832	0	0	24	0	54	44,6	0	0,41	-
25.03.2025	9,742	0	260,99	0	0	257,461	0	0	24	0	53,6	44,4	0,01	0,39	-
26.03.2025	9,164	0	262,451	0	0	259,132	0	0	24	0	51,8	43,2	0	0,41	-
27.03.2025	9,293	0	261,431	0	0	258,089	0	0	24	0	52	43,3	0	0,4	-
28.03.2025	8,982	0	260,769	0	0	257,501	0	0	24	0	51,6	43,1	0	0,42	-
29.03.2025	8,762	0	260,353	0	0	257,104	0	0	24	0	51,4	43,2	0	0,42	-
30.03.2025	8,85	0	260,71	0	0	257,465	0	0	24	0	51,4	43,1	0	0,39	-
31.03.2025	9,018	0	260,109	0	0	256,857	0	0	24	0	51,5	43	0	0,37	-
01.04.2025	9,234	0	260,374	0	0	257,078	0	0	24	0	51,7	43	0	0,42	-
02.04.2025	8,923	0	258,236	0	0	255,011	0	0	24	0	51,6	43,1	0	0,39	-
03.04.2025	8,373	0	255,555	0	0	252,411	0	0	24	0	51,2	43,2	0,16	0,43	-
04.04.2025	8,828	0	261,684	0	0	258,488	0	0	24	0	51,3	43,1	0,44	0,41	-
05.04.2025	9,631	0	261,395	0	0	258,052	0	0	24	0	52,6	43,7	0,44	0,41	-
06.04.2025	10,362	0	261,223	0	0	257,688	0	0	24	0	54	44,4	0,44	0,41	-
07.04.2025	10,081	0	261,38	0	0	257,935	0	0	24	0	53,2	43,9	0,44	0,41	-
08.04.2025	9,756	0	261,429	0	0	258,079	0	0	24	0	52,5	43,5	0,44	0,41	-
09.04.2025	9,732	0	261,616	0	0	258,246	0	0	24	0	52,7	43,7	0,44	0,41	-
10.04.2025	10,08	0	261,556	0	0	258,082	0	0	24	0	53,4	44,1	0,44	0,41	-
11.04.2025	9,679	0	261,724	0	0	258,382	0	0	24	0	52,5	43,5	0,44	0,41	-
12.04.2025	9,478	0	261,636	0	0	258,344	0	0	24	0	52,2	43,4	0,44	0,41	-
13.04.2025	8,834	0	261,457	0	0	258,244	0	0	24	0	51,4	43,2	0,44	0,41	-
14.04.2025	5,136	0	173,451	0	0	171,448	0	0	24	0	49,8	42,6	0,39	0,37	-
Итого:	202,037	0	5651,956	0	0	5579,929	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,256														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1755,589	43210,816	0	0	42608,68	0	0	6940	9
14.04.2025	1957,625	48862,773	0	0	48188,61	0	0	7468	9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:48:30