

#125571#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 52-54, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 15025683	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1957,681	1755,589	202.092	48.269
Количество тепловой энергии, система 2	1280,729	1094,94	185.789	44.375

241.891 м³

23.059 м²

Подпись исполнителя



#125570#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента

4113

Порядковый номер

6856

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

15025683

Номер системы

2

Отчёт сформирован

28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	4,857	0	58,655	51,663	0	36,746	34,147	0	24	0	79,6	51,4	0	0
25.03.2025	5,5	16,852	0	59,05	51,514	0	39,933	35,915	0	16	8	146,6	51,3	0	0
26.03.2025	4,4	9,456	0	57,194	51,439	0	21,207	21,221	0	17	7	155,9	50,4	0	0
27.03.2025	6,9	6,524	0	56,807	51,261	0	22,686	20,984	0	10	14	115,4	50,4	0	0
28.03.2025	5,7	17,28	0	57,036	51,156	0	44,713	42,041	0	10	14	139,9	51	0,01	0
29.03.2025	8,9	1,169	0	57,002	51,014	0	4,775	4,162	0	20	4	103,3	51	0,29	0
30.03.2025	9,9	8,407	0	58,713	50,8	0	57,026	50,172	0	2	22	80,7	51,1	0,46	0
31.03.2025	6,8	14,945	0	57,635	50,729	0	54,714	50,092	0	24	0	112,5	51,5	0,46	0
01.04.2025	5,9	14,653	0	56,686	50,59	0	51,658	47,865	0	24	0	115,1	51,1	0,46	0
02.04.2025	-	13,034	0	58,069	50,262	0	44,445	39,209	0	23	1	115,4	51,2	0,46	0
03.04.2025	-	8,333	0	57,004	50,215	0	41,701	37,123	0	19	5	93,9	51,6	0,46	0,17
04.04.2025	-	3,357	0	56,228	50,314	0	55,254	49,692	0	18	6	61,4	51,6	0,46	0,47
05.04.2025	-	4,048	0	59,057	49,882	0	58,059	49,281	0	24	0	60,7	51	0,46	0,47
06.04.2025	-	4,161	0	59,981	49,828	0	59,005	49,251	0	24	0	59,4	50,1	0,45	0,47
07.04.2025	-	3,38	0	55,52	49,983	0	54,585	49,405	0	24	0	60,5	50	0,45	0,47
08.04.2025	-	3,644	0	56,61	49,868	0	55,657	49,288	0	24	0	60,6	50,1	0,46	0,47
09.04.2025	-	3,527	0	55,528	49,25	0	54,589	48,679	0	24	0	60,6	50,1	0,46	0,47
10.04.2025	-	3,33	0	55,138	49,252	0	54,244	48,701	0	24	0	59,3	49,1	0,46	0,47
11.04.2025	-	3,564	0	57,128	49,923	0	56,224	49,374	0	24	0	58,5	48,7	0,46	0,47
12.04.2025	-	3,628	0	57,574	50	0	56,666	49,453	0	24	0	58,4	48,7	0,46	0,46
13.04.2025	-	3,483	0	57,044	49,835	0	56,147	49,281	0	24	0	58,4	49	0,46	0,46
14.04.2025	-	3,441	0	56,564	49,781	0	55,645	49,208	0	24	0	59,4	49,8	0,46	0,44
15.04.2025	-	3,339	0	55,919	49,648	0	55,009	49,082	0	24	0	59,3	49,7	0,46	0,44
16.04.2025	-	3,538	0	56,67	49,424	0	55,751	48,857	0	24	0	59,4	49,7	0,46	0,44
17.04.2025	-	3,685	0	58,001	49,205	0	57,102	48,655	0	24	0	57,9	49	0,46	0,43
18.04.2025	-	3,192	0	55,421	49,34	0	54,538	48,782	0	24	0	58,7	49,4	0,46	0,44
19.04.2025	-	3,705	0	58,271	49,148	0	57,367	48,592	0	24	0	58,1	49,4	0,46	0,42
20.04.2025	-	3,36	0	56,542	49,12	0	55,663	48,564	0	24	0	58,1	49,4	0,46	0,38
21.04.2025	-	3,304	0	55,823	49,013	0	54,943	48,459	0	24	0	58,5	49,4	0,46	0,41
22.04.2025	-	3,332	0	55,522	48,723	0	54,644	48,176	0	24	0	58,5	49,2	0,46	0,4
23.04.2025	-	3,259	0	54,18	48,832	0	53,31	48,298	0	24	0	59,1	48,6	0,46	0,42
Итого:	6,9	185,787	0	1766,572	1551,012	0	1534,006	1362,009	0	663	81	78,81	50,13	0,38	0,29

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

663 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1094,94	13048,891	11130,336	0	12747,664	10955,747	0	6916	33
23.04.2025	1280,729	14815,462	12681,351	0	14281,669	12317,756	0	7579	114

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения