

#130997#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 52-54, Калининград
4113
6856
ТВ7 (ASCII)
15025683
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,459	0	54,882	48,457	0	54,013	47,936	0	24	0	58,6	48,2	0,46	0,42	-
25.04.2025	3,337	0	54,13	48,417	0	53,272	47,902	0	24	0	58,5	47,9	0,46	0,41	-
26.04.2025	3,682	0	55,873	48,347	0	55	47,836	0	24	0	58,3	47,9	0,46	0,43	-
27.04.2025	4,007	0	58,143	48,119	0	57,254	47,604	0	24	0	57,5	48,1	0,46	0,41	-
28.04.2025	3,59	0	56,423	48,654	0	55,536	48,124	0	24	0	58,2	48,5	0,21	0,42	-
29.04.2025	3,447	0	56,339	49,452	0	55,439	48,903	0	24	0	58,6	48,9	0,2	0,4	-
30.04.2025	3,741	0	56,388	47,803	0	55,498	47,283	0	24	0	58,2	48,4	0,11	0,41	-
01.05.2025	3,787	0	56,74	47,825	0	55,854	47,307	0	24	0	57,9	48,3	0,17	0,4	-
02.05.2025	3,811	0	56,904	47,766	0	56,011	47,246	0	24	0	58	48,5	0,14	0,42	-
03.05.2025	3,398	0	54,876	47,778	0	54,008	47,252	0	24	0	58,2	48,6	0,14	0,43	-
04.05.2025	3,845	0	57,44	47,631	0	56,566	47,124	0	24	0	57	47,9	0,15	0,38	-
05.05.2025	3,803	0	56,955	47,61	0	56,082	47,107	0	24	0	57,2	47,7	0,05	0,42	-
06.05.2025	3,277	0	53,424	47,465	0	52,626	47,008	0	24	0	56,3	45,7	0,03	0,37	-
07.05.2025	3,655	0	53,424	47,449	0	52,51	46,923	0	24	0	60,9	48,9	0,23	0,44	-
08.05.2025	4,038	0	55,584	47,32	0	54,637	46,787	0	24	0	60,6	49,3	0,22	0,44	-
09.05.2025	4,013	0	56,015	47,492	0	55,064	46,944	0	24	0	60,7	49,9	0,25	0,43	-
10.05.2025	4,038	0	56,292	47,327	0	55,34	46,787	0	24	0	60,3	49,7	0,06	0,41	-
11.05.2025	4,17	0	56,989	47,156	0	56,048	46,624	0	24	0	59,7	49,3	0,18	0,42	-
12.05.2025	3,694	0	54,475	47,194	0	53,566	46,667	0	24	0	60	49,1	0,16	0,42	-
13.05.2025	3,477	0	53,143	47,279	0	52,257	46,762	0	24	0	59,9	48,6	0,21	0,43	-
14.05.2025	3,583	0	53,595	47,102	0	52,707	46,588	0	24	0	59,8	48,6	0,15	0,42	-
15.05.2025	3,45	0	53,079	47,304	0	52,205	46,786	0	24	0	59,8	48,5	0,41	0,4	-
16.05.2025	3,581	0	53,539	47,01	0	52,654	46,489	0	24	0	60	48,9	0,45	0,42	-
17.05.2025	3,626	0	53,632	46,668	0	52,756	46,159	0	24	0	59,6	48,6	0,45	0,41	-
18.05.2025	3,833	0	54,899	46,606	0	54,023	46,106	0	24	0	58,8	48,1	0,44	0,39	-
19.05.2025	3,737	0	54,126	46,463	0	53,256	45,966	0	24	0	58,9	48	0,31	0,42	-
20.05.2025	3,472	0	52,674	46,381	0	51,82	45,887	0	24	0	59,1	47,9	0,18	0,43	-
21.05.2025	3,428	0	52,569	46,423	0	51,719	45,926	0	24	0	59,2	48,1	0,32	0,43	-
22.05.2025	3,308	0	52,544	46,359	0	51,692	45,845	0	24	0	59,2	48,9	0,38	0,43	-
23.05.2025	3,58	0	53,814	46,339	0	52,937	45,825	0	24	0	59,3	49	0,27	0,44	-
Итого:	109,867	0	1648,91	1423,196	0	1622,35	1407,703	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,241														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1280,729	14815,462	12681,351	0	14281,669	12317,756	0	7579	114
23.05.2025	1390,597	16464,369	14104,547	0	15904,019	13725,456	0	8299	114

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:17:41