

#86021#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 17.06.2024 по 23.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 52-54, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 15025683	Показания прибора, ГДж 23.06.2024	Предыдущие показания, ГДж 17.06.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	16,22	-0,012	16.232	3.877

Подпись исполнителя



#86020#

Отчёт за период с 17.06.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 6856
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15025683
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
18.06.2024	-	0,516	0	33,182	30,583	0	33,08	30,516	0	24	0	26,5	24,3	0,36	0,38
19.06.2024	-	3,322	0	41,21	33,743	0	40,5	33,357	0	23	1	61,3	49,6	0,42	0,42
20.06.2024	-	3,196	0	41,13	34,729	0	40,422	34,344	0	24	0	61,3	49	0,47	0,47
21.06.2024	-	3,02	0	40,489	34,804	0	39,79	34,415	0	24	0	61,3	49,1	0,47	0,47
22.06.2024	-	2,895	0	40,115	34,924	0	39,423	34,533	0	24	0	61,3	49,3	0,47	0,47
23.06.2024	-	3,283	0	41,748	34,83	0	41,028	34,438	0	24	0	61,3	49,4	0,46	0,47
Итого:	-	16,232	0	237,874	203,613	0	234,243	201,603	0	143	1	55,5	45,12	0,44	0,45

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 143 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.06.2024	-0,012	264,206	258,45	0	263,908	258,143	0	251	2
23.06.2024	16,22	502,08	462,063	0	498,151	459,747	0	394	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения