

#10517#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель	Недвижимость Лэнд, ООО
Адрес потребителя	Челнокова 18Б, Калининград
Номер абонента	4548
Порядковый номер	8735
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	19087029
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,565	0	4,185	0	0	4,105	0	0	24	0	64,8	31,9	0,39	0,21	-
22.06.2021	0,5	0	3,92	0	0	3,846	0	0	24	0	64,4	33,3	0,39	0,21	-
23.06.2021	0,561	0	4,329	0	0	4,247	0	0	24	0	64,2	32,7	0,37	0,21	-
24.06.2021	0,616	0	4,476	0	0	4,39	0	0	24	0	65,1	31,6	0,39	0,21	-
25.06.2021	0,596	0	4,441	0	0	4,356	0	0	24	0	65	32,3	0,38	0,21	-
26.06.2021	0,467	0	3,821	0	0	3,749	0	0	24	0	64,3	34,6	0,39	0,21	-
27.06.2021	0,449	0	3,679	0	0	3,608	0	0	24	0	64,7	35	0,38	0,21	-
28.06.2021	0,564	0	4,321	0	0	4,238	0	0	24	0	64,8	33,1	0,38	0,21	-
29.06.2021	0,522	0	4,137	0	0	4,059	0	0	24	0	64,5	33,8	0,38	0,21	-
30.06.2021	0,56	0	8,762	0	0	8,631	0	0	24	0	56,9	41,4	0,36	0,21	-
01.07.2021	0,534	0	4,544	0	0	4,461	0	0	24	0	63,1	34,6	0,38	0,21	-
02.07.2021	0,619	0	4,975	0	0	4,883	0	0	24	0	63,6	33,3	0,37	0,21	-
03.07.2021	0,469	0	4,146	0	0	4,071	0	0	24	0	62,9	35,4	0,37	0,21	-
04.07.2021	0,386	0	3,665	0	0	3,599	0	0	24	0	62,8	37,2	0,36	0,21	-
05.07.2021	0,634	0	4,957	0	0	4,865	0	0	24	0	63,9	32,8	0,36	0,21	-
06.07.2021	0,482	0	4,04	0	0	3,965	0	0	24	0	63,6	34,6	0,38	0,21	-
07.07.2021	0,526	0	4,149	0	0	4,07	0	0	24	0	64,3	33,4	0,37	0,21	-
08.07.2021	0,552	0	4,343	0	0	4,26	0	0	24	0	64,5	33,5	0,37	0,21	-
09.07.2021	0,52	0	4,186	0	0	4,108	0	0	24	0	63,8	33,6	0,38	0,21	-
10.07.2021	0,424	0	3,685	0	0	3,617	0	0	24	0	63,7	35,7	0,38	0,21	-
11.07.2021	0,427	0	3,754	0	0	3,685	0	0	24	0	63,5	35,9	0,37	0,21	-
12.07.2021	0,536	0	4,198	0	0	4,118	0	0	24	0	64,5	33,5	0,37	0,21	-
13.07.2021	0,468	0	3,87	0	0	3,798	0	0	24	0	63,8	34,4	0,36	0,21	-
Итого:	11,977	0	100,583	0	0	98,729	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,861														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	1568,698	11286,572	0,11	0,208	11010,169	0,109	0,207	13561	7
13.07.2021	1580,672	11387,156	0,11	0,208	11108,897	0,109	0,207	14113	7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:56:15