

#27169#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.07.2023 по 15.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Недвижимость Лэнд, ООО  
Челнокова 18Б, Калининград  
4548

Заводской номер счётчика 19087029	Показания прибора, ГДж 15.08.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3409,271	3393,792	15.479	3.697

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 16.08.23 не поверке*



#27168#

Отчёт за период с 20.07.2023 по 15.08.2023.

Номер абонента 4548  
 Порядковый номер 8735  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
 Заводской номер 19087029  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.08.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2023	-	0,695	0	6,079	0	0	5,953	0	0	24	0	67,6	39,8	0,59	0,21
22.07.2023	-	0,448	0	4,449	0	0	4,36	0	0	24	0	66,4	41,9	0,59	0,21
23.07.2023	-	0,466	0	4,566	0	0	4,476	0	0	24	0	66,3	41,5	0,59	0,21
24.07.2023	-	0,641	0	5,719	0	0	5,602	0	0	24	0	67,2	39,9	0,6	0,21
25.07.2023	-	0,673	0	5,959	0	0	5,837	0	0	24	0	67,3	39,9	0,59	0,21
26.07.2023	-	0,672	0	5,915	0	0	5,794	0	0	24	0	67,4	39,8	0,59	0,21
27.07.2023	-	0,576	0	5,278	0	0	5,171	0	0	24	0	66,9	40,3	0,59	0,21
28.07.2023	-	0,658	0	5,831	0	0	5,712	0	0	24	0	67,2	39,8	0,59	0,21
29.07.2023	-	0,505	0	4,816	0	0	4,719	0	0	24	0	66,7	41,2	0,6	0,21
30.07.2023	-	0,475	0	4,577	0	0	4,486	0	0	24	0	66,6	41,3	0,6	0,21
31.07.2023	-	0,57	0	5,244	0	0	5,138	0	0	24	0	66,9	40,5	0,6	0,21
01.08.2023	-	0,679	0	6,129	0	0	6,005	0	0	24	0	66,8	39,9	0,59	0,21
02.08.2023	-	0,652	0	6,154	0	0	6,035	0	0	24	0	65,2	39,5	0,57	0,27
03.08.2023	-	0,67	0	6,359	0	0	6,234	0	0	24	0	65,9	40,3	0,64	0,31
04.08.2023	-	0,648	0	6,254	0	0	6,132	0	0	24	0	65,5	40,4	0,61	0,28
05.08.2023	-	0,527	0	5,378	0	0	5,274	0	0	24	0	65,2	41,4	0,64	0,31
06.08.2023	-	0,445	0	4,737	0	0	4,647	0	0	24	0	64,9	42,1	0,64	0,31
07.08.2023	-	0,598	0	5,836	0	0	5,722	0	0	24	0	65,6	40,8	0,64	0,31
08.08.2023	-	0,657	0	6,349	0	0	6,225	0	0	24	0	65,6	40,4	0,64	0,31
09.08.2023	-	0,654	0	6,249	0	0	6,127	0	0	24	0	65,8	40,3	0,64	0,31
10.08.2023	-	0,557	0	5,459	0	0	5,352	0	0	24	0	65,6	40,8	0,64	0,31
11.08.2023	-	0,69	0	6,504	0	0	6,375	0	0	24	0	66,1	40,3	0,64	0,31
12.08.2023	-	0,556	0	5,61	0	0	5,501	0	0	24	0	65,3	41,3	0,64	0,31
13.08.2023	-	0,571	0	5,757	0	0	5,646	0	0	24	0	65,4	41,3	0,64	0,31
14.08.2023	-	0,637	0	6,096	0	0	5,977	0	0	24	0	65,9	40,5	0,65	0,31
15.08.2023	-	0,557	0	5,562	0	0	5,455	0	0	24	0	65,4	41,1	0,65	0,31
Итого:	-	15,477	0	146,866	0	0	143,955	0	0	624	0	66,18	40,63	0,62	0,26

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 624 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	3393,792	24607,018	0,18	0,273	24009,553	0,178	0,271	31791	17
15.08.2023	3409,271	24753,883	0,18	0,273	24153,509	0,178	0,271	32415	17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения