

#95152#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Недвижимость Лэнд, ООО  
Адрес потребителя Челнокова 18Б, Калининград  
Номер абонента 4548  
Порядковый номер 8735  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19087029  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,559	0	5,356	0	0	5,246	0	0	24	0	67,3	41,9	0,33	0,26	-
22.08.2024	0,74	0	6,734	0	0	6,593	0	0	24	0	68	41,2	0,32	0,22	-
23.08.2024	0,674	0	6,215	0	0	6,085	0	0	24	0	67,9	41,5	0,32	0,22	-
24.08.2024	0,508	0	5,016	0	0	4,913	0	0	24	0	67,3	42,6	0,32	0,22	-
25.08.2024	0,473	0	4,729	0	0	4,632	0	0	24	0	67,1	42,7	0,31	0,25	-
26.08.2024	0,651	0	6,021	0	0	5,896	0	0	24	0	67,8	41,4	0,32	0,24	-
27.08.2024	0,619	0	5,826	0	0	5,706	0	0	24	0	67,5	41,6	0,32	0,23	-
28.08.2024	0,595	0	5,93	0	0	5,811	0	0	24	0	66,3	41,9	0,35	0,27	-
29.08.2024	0,564	0	5,651	0	0	5,537	0	0	24	0	66,6	42,3	0,36	0,3	-
30.08.2024	0,509	0	5,097	0	0	4,994	0	0	24	0	67,1	42,7	0,37	0,3	-
31.08.2024	0,633	0	6,048	0	0	5,922	0	0	24	0	67,7	42,1	0,37	0,3	-
01.09.2024	0,58	0	5,559	0	0	5,444	0	0	24	0	67,5	42,1	0,36	0,3	-
02.09.2024	0,885	0	7,697	0	0	7,532	0	0	24	0	68,8	40,8	0,36	0,3	-
03.09.2024	0,621	0	5,874	0	0	5,752	0	0	24	0	67,5	41,7	0,34	0,25	-
04.09.2024	0,547	0	5,376	0	0	5,266	0	0	24	0	67,1	42,4	0,33	0,21	-
05.09.2024	0,504	0	4,961	0	0	4,859	0	0	24	0	67,4	42,6	0,34	0,21	-
06.09.2024	0,665	0	6,148	0	0	6,019	0	0	24	0	68	41,6	0,32	0,21	-
07.09.2024	0,433	0	4,463	0	0	4,372	0	0	24	0	66,8	43,2	0,33	0,21	-
08.09.2024	0,44	0	4,57	0	0	4,478	0	0	24	0	66,7	43,2	0,32	0,21	-
09.09.2024	0,594	0	5,622	0	0	5,505	0	0	24	0	67,8	42,1	0,32	0,21	-
10.09.2024	0,573	0	5,499	0	0	5,384	0	0	24	0	67,7	42,2	0,32	0,21	-
11.09.2024	0,601	0	6,056	0	0	5,935	0	0	24	0	66,3	42,2	0,33	0,21	-
12.09.2024	0,663	0	6,205	0	0	6,076	0	0	24	0	67,7	41,7	0,31	0,21	-
13.09.2024	0,728	0	6,564	0	0	6,425	0	0	24	0	68,2	41,2	0,31	0,21	-
14.09.2024	0,626	0	5,898	0	0	5,774	0	0	24	0	67,8	41,9	0,3	0,21	-
15.09.2024	0,496	0	4,951	0	0	4,85	0	0	24	0	67	42,6	0,31	0,21	-
16.09.2024	0,558	0	5,435	0	0	5,324	0	0	24	0	67,2	42,2	0,32	0,21	-
17.09.2024	0,621	0	5,849	0	0	5,727	0	0	24	0	67,6	41,7	0,32	0,21	-
18.09.2024	0,629	0	5,918	0	0	5,794	0	0	24	0	67,7	41,8	0,32	0,21	-
19.09.2024	0,593	0	5,636	0	0	5,519	0	0	24	0	67,6	41,9	0,32	0,21	-
20.09.2024	0,698	0	6,386	0	0	6,252	0	0	24	0	67,9	41,2	0,32	0,21	-
Итого:	18,58	0	177,29	0	0	173,622	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,438														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	941,573	7154,281	0	0,177	6981,366	0	0,176	8360	147
20.09.2024	960,155	7331,571	0	0,177	7154,989	0	0,176	9104	147

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 7:29:38