

#29689#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 12.09.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Недвижимость Лэнд, ООО
Челнокова 18Б, Калининград
4548

Заводской номер счётчика 19087029	Показания прибора, ГДж 20.09.2023	Предыдущие показания, ГДж 12.09.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7,285	2,764	4.521	1.08

Подпись исполнителя _____



#29688#

Отчёт за период с 12.09.2023 по 20.09.2023.

Номер абонента 4548
 Порядковый номер 8735
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCIИ)
 Заводской номер 19087029
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °С	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
13.09.2023	-	0,52	0	5,669	0	0	5,55	0	0	24	0	67,9	45,6	0,32	0,2
14.09.2023	-	0,582	0	6,344	0	0	6,211	0	0	24	0	67,9	45,5	0,31	0,2
15.09.2023	-	0,677	0	7,219	0	0	7,067	0	0	24	0	68,1	45,3	0,31	0,2
16.09.2023	-	0,562	0	6,16	0	0	6,032	0	0	24	0	67,8	45,6	0,3	0,2
17.09.2023	-	0,485	0	5,48	0	0	5,366	0	0	24	0	67,5	46	0,3	0,2
18.09.2023	-	0,58	0	6,305	0	0	6,173	0	0	24	0	67,9	45,4	0,31	0,2
19.09.2023	-	0,586	0	6,344	0	0	6,211	0	0	24	0	67,9	45,4	0,31	0,2
20.09.2023	-	0,529	0	5,896	0	0	5,773	0	0	24	0	67,7	45,8	0,31	0,2
Итого:	-	4,521	0	49,417	0	0	48,383	0	0	192	0	67,84	45,58	0,31	0,2

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.09.2023	2,764	31,516	0	0	30,868	0	0	128	147
20.09.2023	7,285	80,933	0	0	79,251	0	0	320	147

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
