

#121628#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Буревестник, ЖСК, УК
Машиностроительная 110-116, г.Калининград
48
4728
ТЭМ-104
1551943
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,553	122,883	120,562	119,781	119,785	22,16	22,16	0	0	75,8	37,8	9	5,1	-
25.02.2025	3,735	89,363	87,531	86,965	87,043	16,54	16,54	0	0	78,5	35,6	9	5,1	-
26.02.2025	4,834	116,684	114,363	113,566	113,715	24	24	0	0	78,3	35,8	9	5,1	-
27.02.2025	4,676	115,934	113,68	112,887	113,012	24	24	0	0	77,6	36,2	9	5,1	-
28.02.2025	4,953	131,031	128,496	127,75	127,723	24	24	0	0	75,5	36,8	9	5,1	-
01.03.2025	5,248	140,84	138,09	137,32	137,227	24	24	0	0	75,4	37,3	9	5,1	-
02.03.2025	5,031	129,34	126,863	126,094	126,148	24	24	0	0	75,6	35,7	9	5,1	-
03.03.2025	4,774	122,359	120,074	119,301	119,406	24	24	0	0	75,4	35,5	9	5,1	-
04.03.2025	4,558	114,844	112,738	111,98	112,141	24	24	0	0	75,4	34,7	9	5,1	-
05.03.2025	4,022	99,211	97,473	96,734	96,984	24	24	0	0	75,3	33,8	9	5,1	-
06.03.2025	3,951	97,082	95,359	94,672	94,898	24	24	0	0	75,1	33,5	9	5,1	-
07.03.2025	4,29	111,309	109,242	108,531	108,617	24	24	0	0	75,3	35,8	9	5,1	-
08.03.2025	4,391	117,828	115,629	114,887	114,906	24	24	0	0	75,4	37,3	9	5,1	-
09.03.2025	4,381	114,391	112,25	111,535	111,59	24	24	0	0	75,3	36,1	9	5,1	-
10.03.2025	3,895	98,191	96,461	95,746	95,949	24	24	0	0	75,3	34,6	9	5,1	-
11.03.2025	4,551	118,668	116,465	115,707	115,785	24	24	0	0	75,4	36,2	9	5,1	-
12.03.2025	4,398	113,52	111,418	110,68	110,785	24	24	0	0	75,4	35,8	9	5,1	-
13.03.2025	4,782	125,57	123,176	122,422	122,438	24	24	0	0	75,6	36,6	9	5,1	-
14.03.2025	5,032	135,734	133,145	132,32	132,297	24	24	0	0	75,7	37,7	9	5,1	-
15.03.2025	5,552	163,555	160,5	159,441	159,266	24	24	0	0	75,7	41	9	5,1	-
16.03.2025	5,331	146,145	143,344	142,477	142,387	24	24	0	0	75,6	38,3	9	5,1	-
17.03.2025	5,481	155,871	152,926	151,941	151,824	24	24	0	0	75,8	39,8	9	5,1	-
18.03.2025	4,961	131,793	129,316	128,488	128,52	24	24	0	0	75,5	37	9	5,1	-
19.03.2025	4,969	132,453	129,941	129,133	129,141	24	24	0	0	75,5	37,1	9	5,1	-
20.03.2025	4,647	127,539	125,203	124,344	124,371	24	24	0	0	75,6	38,3	9	5,1	-
21.03.2025	4,338	114,48	112,328	111,625	111,66	24	24	0	0	75,3	36,5	9	5,1	-
22.03.2025	4,392	115,602	113,344	112,715	112,668	24	24	0	0	75,4	36,5	9	5,1	-
23.03.2025	4,585	121,008	118,691	118,102	118,047	24	24	0	0	73,7	35	9	5,1	-
Итого:	130,311	3423,228	3358,608	3337,144	3338,333	662,7	662,7	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	130,311													

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч662,7

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1865,388	54050,832	53084,734	52686,695	52684,082	12190,77	0,02
23.03.2025	1995,701	57474,059	56443,344	56023,84	56022,414	12853,46	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:54:34