

#22866#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Буревестник, ЖСК, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 110-116, г.Калининград
Номер абонента 48
Порядковый номер 4728
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551943
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	4,407	124,746	122,238	121,711	121,441	24	24	0	0	74,3	38,2	9	5,1	4
25.04.2021	4,556	127,957	125,375	124,844	124,57	24	24	0	0	74,3	37,9	9	5,1	3,7
26.04.2021	4,596	132,184	129,477	128,949	128,59	24	24	0	0	74,6	39	9	5,1	2,9
27.04.2021	4,302	121,426	119,035	118,465	118,254	24	24	0	0	74,4	38,2	9	5,1	4,1
28.04.2021	3,93	110,504	108,422	107,82	107,727	24	24	0	0	74,2	37,9	9	5,1	6,7
29.04.2021	3,541	95,266	93,613	92,969	93,078	24	24	0	0	74	36	9	5,1	9,3
30.04.2021	2,111	56,168	55,574	54,828	55,273	24	24	0	0	73,5	35,1	9	5,1	7
01.05.2021	1,706	44,84	44,484	43,789	44,258	24	24	0	0	72,7	33,8	9	5,1	7,3
02.05.2021	1,539	44,219	43,945	43,195	43,68	24	24	0	0	72,2	36,7	9	5,1	6,2
03.05.2021	1,667	46,105	45,766	45,035	45,504	24	24	0	0	72,4	35,5	9	5,1	5,8
04.05.2021	1,616	44,688	44,387	43,648	44,137	24	24	0	0	72,5	35,6	9	5,1	9,6
05.05.2021	1,649	45,043	44,707	43,988	44,457	24	24	0	0	72,7	35,3	9	5,1	10,4
06.05.2021	1,647	45,16	44,84	44,102	44,586	24	24	0	0	72,7	35,4	9	5,1	6,9
07.05.2021	1,643	45,402	45,055	44,336	44,797	24	24	0	0	72,8	35,8	9	5,1	6,9
08.05.2021	1,631	45,234	44,91	44,18	44,652	24	24	0	0	72,6	35,8	9	5,1	6,3
09.05.2021	1,557	44,133	43,844	43,102	43,578	24	24	0	0	72,7	36,6	9	5,1	11,1
10.05.2021	1,663	45,734	45,398	44,672	45,145	24	24	0	0	72,5	35,4	9	5,1	17,8
11.05.2021	1,531	43,258	42,988	42,254	42,73	24	24	0	0	72,6	36,4	9	5,1	19,7
12.05.2021	1,438	41,938	41,684	40,957	41,414	24	24	0	0	72,5	37,5	9	5,1	19,2
13.05.2021	1,456	42,016	41,785	41,039	41,523	24	24	0	0	72,4	37	9	5,1	9,9
14.05.2021	1,439	41,305	41,047	40,34	40,797	24	24	0	0	72,6	37	9	5,1	10,6
15.05.2021	1,453	42,148	41,883	41,168	41,621	24	24	0	0	72,4	37,2	9	5,1	10
16.05.2021	1,534	43,586	43,309	42,578	43,043	24	24	0	0	72,5	36,5	9	5,1	12,5
17.05.2021	1,433	41,977	41,719	40,992	41,445	24	24	0	0	72,6	37,7	9	5,1	14,5
18.05.2021	1,437	42,117	41,836	41,137	41,574	24	24	0	0	72,4	37,5	9	5,1	11,4
19.05.2021	1,442	42,07	41,809	41,102	41,539	24	24	0	0	72,4	37,4	9	5,1	10,4
20.05.2021	1,419	42,055	41,801	41,074	41,527	24	24	0	0	72,4	38	9	5,1	-
21.05.2021	1,406	41,742	41,484	40,773	41,211	24	24	0	0	72,5	38	9	5,1	14
22.05.2021	1,456	42,523	42,27	41,535	42,004	24	24	0	0	72,3	37,4	9	5,1	-
23.05.2021	1,522	43,539	43,242	42,523	42,977	24	24	0	0	72,4	36,7	9	5,1	-
Итого:	62,727	1769,083	1747,927	1727,105	1737,132	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,727													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	2175,857	64446,652	63191,801	62862,594	62727,684	14658,54	0,07
23.05.2021	2238,585	66215,734	64939,727	64589,699	64464,816	15378,54	0,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 12:59:36