

#145413#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буревестник, ЖСК, УК
Машиностроительная 110-116, г.Калининград
48
4728
ТЭМ-104
1551943
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,098	35,723	35,367	34,922	35,109	24	24	0	0	71,1	39,7	9	5,1	-
25.07.2025	1,074	35,23	34,875	34,441	34,621	24	24	0	0	71	39,9	9	5,1	-
26.07.2025	1,03	34,539	34,207	33,762	33,945	24	24	0	0	71,1	40,7	9	5,1	-
27.07.2025	1,134	35,922	35,555	35,109	35,305	24	24	0	0	71,2	39	9	5,1	-
28.07.2025	1,085	35,242	34,883	34,453	34,629	24	24	0	0	71,2	39,8	9	5,1	-
29.07.2025	1,092	35,953	35,602	35,141	35,336	24	24	0	0	71,2	40,2	9	5,1	-
30.07.2025	1,076	35,562	35,238	34,762	34,977	24	24	0	0	71,2	40,4	9	5,1	-
31.07.2025	1,111	35,766	35,406	34,957	35,152	24	24	0	0	71,2	39,5	9	5,1	-
01.08.2025	1,106	35,734	35,383	34,934	35,125	24	24	0	0	71,3	39,7	9	5,1	-
02.08.2025	1,083	35,352	34,977	34,555	34,727	23,32	23,32	0	0	71	39,8	9	5,1	-
03.08.2025	1,163	37,059	36,688	36,227	36,43	24	24	0	0	71,2	39,2	9	5,1	-
04.08.2025	1,108	36,117	35,785	35,301	35,52	24	24	0	0	71,2	39,9	9	5,1	-
05.08.2025	1,123	36,727	36,266	35,91	36,004	24	24	0	0	71	39,8	9	5,1	-
06.08.2025	1,179	37,797	37,43	36,945	37,164	24	24	0	0	71,1	39,2	9	5,1	-
07.08.2025	1,135	37,488	37,137	36,645	36,863	24	24	0	0	71,2	40,4	9	5,1	-
08.08.2025	1,133	36,738	36,379	35,906	36,113	24	24	0	0	71,2	39,7	9	5,1	-
09.08.2025	1,138	36,598	36,23	35,781	35,973	24	24	0	0	71	39,3	9	5,1	-
10.08.2025	1,2	38,199	37,816	37,34	37,555	24	24	0	0	71,1	39,1	9	5,1	-
11.08.2025	1,076	36,258	34,82	35,441	34,555	24	24	0	0	71,1	40,8	9	5,1	-
12.08.2025	1,104	35,633	35,273	34,832	35,02	24	24	0	0	71,2	39,6	9	5,1	-
13.08.2025	1,174	36,5	36,113	35,672	35,867	24	24	0	0	71,4	38,6	9	5,1	-
14.08.2025	1,053	34,805	34,453	34,027	34,195	24	24	0	0	70,9	40	9	5,1	-
15.08.2025	0,977	33,125	32,785	32,387	32,535	24	24	0	0	70,7	40,7	9	5,1	-
16.08.2025	1,023	35,121	34,789	34,344	34,523	24	24	0	0	70,6	40,9	9	5,1	-
17.08.2025	1,106	37,406	37,055	36,57	36,77	24	24	0	0	71	40,8	9	5,1	-
18.08.2025	1,071	37,625	37,281	36,781	36,98	24	24	0	0	70,9	41,9	9	5,1	-
19.08.2025	1,105	36,488	36,125	35,672	35,855	24	24	0	0	70,8	39,9	9	5,1	-
20.08.2025	1,157	37,758	37,383	36,914	37,109	24	24	0	0	71	39,8	9	5,1	-
21.08.2025	1,171	40,242	39,875	39,336	39,559	24	24	0	0	71,1	41,4	9	5,1	-
22.08.2025	1,157	37,801	37,43	36,953	37,16	24	24	0	0	71	39,8	9	5,1	-
23.08.2025	1,165	38,695	38,34	37,832	38,059	24	24	0	0	70,8	40,1	9	5,1	-
Итого:	34,407	1129,203	1116,946	1103,852	1108,735	743,32	743,32	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,407													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,32

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	2212,233	63641,957	62520,273	62047,266	62061,879	15778,68	0,02
23.08.2025	2246,638	64771,16	63637,219	63151,117	63170,613	16522	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:51:25