

#95390#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Буревестник, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Машиностроительная 110-116, г.Калининград  
Номер абонента 48  
Порядковый номер 4728  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1551943  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,1	37,734	37,582	36,895	37,289	24	24	0	0	70,7	41	9	5,1	-
25.08.2024	1,12	39,125	38,953	38,254	38,645	24	24	0	0	70,8	41,6	9	5,1	-
26.08.2024	1,204	52,254	50,781	51,078	50,242	24	24	0	0	71,1	47,6	9	5,1	-
27.08.2024	1,174	48,672	48,492	47,566	47,98	24	24	0	0	71,4	46,8	9	5,1	-
28.08.2024	1,058	36,211	35,984	35,41	35,711	24	24	0	0	70,5	40,7	9	5,1	-
29.08.2024	1,07	36,309	36,086	35,504	35,812	24	24	0	0	70,6	40,5	9	5,1	-
30.08.2024	1,052	36,395	36,211	35,574	35,922	24	24	0	0	71,3	41,8	9	5,1	-
31.08.2024	1,081	36,801	36,586	35,977	36,297	24	24	0	0	71	41	9	5,1	-
01.09.2024	1,184	38,922	38,676	38,051	38,395	24	24	0	0	71	40	9	5,1	-
02.09.2024	1,111	36,48	36,219	35,66	35,949	24	24	0	0	71,1	40	9	5,1	-
03.09.2024	1,129	36,625	36,387	35,805	36,129	24	24	0	0	71	39,5	9	5,1	-
04.09.2024	1,051	35,25	35,004	34,453	34,738	24	24	0	0	71,2	40,8	9	5,1	-
05.09.2024	1,066	36,156	35,926	35,352	35,648	24	24	0	0	70,8	40,7	9	5,1	-
06.09.2024	1,061	37,469	37,277	36,637	36,98	24	24	0	0	70,6	41,8	9	5,1	-
07.09.2024	1,045	35,512	35,27	34,715	34,996	24	24	0	0	71,1	41,1	9	5,1	-
08.09.2024	1,125	36,688	36,434	35,859	36,168	24	24	0	0	71,3	40	9	5,1	-
09.09.2024	1,023	35,656	35,426	34,863	35,145	24	24	0	0	70,8	41,5	9	5,1	-
10.09.2024	1,115	37,566	37,316	36,73	37,039	24	24	0	0	70,7	40,4	9	5,1	-
11.09.2024	1,102	37,52	37,281	36,68	36,992	24	24	0	0	71	41	9	5,1	-
12.09.2024	1,148	37,84	37,57	36,996	37,297	24	24	0	0	70,7	39,8	9	5,1	-
13.09.2024	1,097	37,02	36,773	36,199	36,5	24	24	0	0	70,6	40,3	9	5,1	-
14.09.2024	1,21	39,133	38,848	38,262	38,574	24	24	0	0	70,8	39,3	9	5,1	-
15.09.2024	1,265	40,652	40,352	39,746	40,07	24	24	0	0	70,8	39,1	9	5,1	-
16.09.2024	1,12	36,805	36,504	35,98	36,242	24	24	0	0	70,9	39,8	9	5,1	-
17.09.2024	1,107	36,727	36,434	35,91	36,168	24	24	0	0	70,8	40	9	5,1	-
18.09.2024	1,099	36,336	36,09	35,527	35,824	24	24	0	0	70,7	39,8	9	5,1	-
19.09.2024	1,098	36,41	36,148	35,602	35,883	24	24	0	0	70,8	40	9	5,1	-
20.09.2024	1,087	35,598	35,344	34,801	35,09	24	24	0	0	70,8	39,7	9	5,1	-
21.09.2024	1,105	36,613	36,328	35,805	36,066	24	24	0	0	70,6	39,8	9	5,1	-
22.09.2024	1,25	39,453	39,133	38,574	38,875	24	24	0	0	70,6	38,3	9	5,1	-
23.09.2024	1,086	36,18	35,895	35,379	35,629	24	24	0	0	70,6	39,9	9	5,1	-
Итого:	34,543	1176,112	1167,31	1149,844	1158,295	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,543													

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	1146,961	34635,242	34031	33768,785	33758,719	7778,59	0,01
23.09.2024	1181,504	35811,352	35198,309	34918,629	34917,016	8522,59	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.09.2024 10:30:19