

#148810#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буревестник, ЖСК, УК

Машиностроительная 110-116, г.Калининград

48

4728

ТЭМ-104

1551943

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,255	45,703	45,297	44,746	44,957	24	24	0	0	68,4	40,5	9	5,1	-
25.08.2025	0,276	27,121	27,02	26,742	26,758	24	24	0	0	55,3	45	9	5,1	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,8	28,3	9	5,1	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24	37,5	9	5,1	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,4	26,9	9	5,1	-
29.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,4	19,5	9	5,1	-
30.08.2025	0,35	23,512	23,371	23,223	23,242	24	24	0	0	50,3	35,4	9	5,1	-
31.08.2025	1,337	42,699	42,234	41,777	41,965	24	24	0	0	69,7	37,7	9	5,1	-
01.09.2025	1,227	39,25	38,852	38,363	38,574	24	24	0	0	71,1	39,2	9	5,1	-
02.09.2025	1,212	39,137	38,742	38,266	38,469	24	24	0	0	70,9	39,3	9	5,1	-
03.09.2025	1,17	37,641	37,27	36,793	37,008	24	24	0	0	71,1	39,4	9	5,1	-
04.09.2025	1,168	37,879	37,504	37,035	37,238	24	24	0	0	70,8	39,4	9	5,1	-
05.09.2025	1,095	36,098	35,75	35,285	35,484	24	24	0	0	70,9	40	9	5,1	-
06.09.2025	1,163	38,672	38,336	37,812	38,051	24	24	0	0	71	40,3	9	5,1	-
07.09.2025	1,246	40,375	40	39,469	39,715	24	24	0	0	70,9	39,4	9	5,1	-
08.09.2025	1,144	37,852	37,52	37,004	37,242	24	24	0	0	71	40,2	9	5,1	-
09.09.2025	1,116	37,383	37,043	36,543	36,762	24	24	0	0	71,1	40,6	9	5,1	-
10.09.2025	1,086	36,898	36,559	36,07	36,273	24	24	0	0	71,1	41,1	9	5,1	-
11.09.2025	1,13	38,051	37,707	37,199	37,422	24	24	0	0	71	40,7	9	5,1	-
12.09.2025	1,073	36,984	36,648	36,156	36,359	24	24	0	0	70,8	41,2	9	5,1	-
13.09.2025	1,186	38,934	38,555	38,062	38,273	24	24	0	0	71	40	9	5,1	-
14.09.2025	1,238	40,734	40,34	39,82	40,043	24	24	0	0	71	40	9	5,1	-
15.09.2025	1,146	38,348	37,973	37,488	37,684	24	24	0	0	71	40,6	9	5,1	-
16.09.2025	1,161	38,633	38,258	37,766	37,973	24	24	0	0	71,1	40,4	9	5,1	-
17.09.2025	1,208	40,109	39,727	39,215	39,43	24	24	0	0	71	40,3	9	5,1	-
18.09.2025	1,224	39,828	39,355	38,93	39,074	24	24	0	0	70,9	39,5	9	5,1	-
19.09.2025	1,137	37,273	36,914	36,445	36,641	24	24	0	0	71	39,8	9	5,1	-
20.09.2025	1,151	37,258	36,895	36,418	36,633	24	24	0	0	71	39,5	9	5,1	-
21.09.2025	1,288	39,672	39,27	38,781	39,008	24	24	0	0	71,2	38,1	9	5,1	-
22.09.2025	1,062	33,859	31,449	33,102	31,242	24	24	0	0	70,8	38,8	9	5,1	-
23.09.2025	1,198	36,859	36,453	36,031	36,211	24	24	0	0	71	37,8	9	5,1	-
Итого:	30,047	1016,762	1005,042	994,541	997,731	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,047													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	2246,638	64771,16	63637,219	63151,117	63170,613	16522	0,02
23.09.2025	2276,686	65787,922	64642,258	64145,66	64168,344	17266	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 15:04:04