

#22858#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Буревестник, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Машиностроительная 110-116, г.Калининград  
Номер абонента 48  
Порядковый номер 4728  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1551943  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,383	44,578	44,336	43,586	44,023	24	24	0	0	70,8	39,1	9	5,1	-
25.09.2021	1,433	45,258	44,961	44,25	44,664	24	24	0	0	70,7	38,4	9	5,1	-
26.09.2021	1,508	46,07	45,742	45,047	45,453	24	24	0	0	70,8	37,4	9	5,1	-
27.09.2021	1,366	43,625	43,359	42,656	43,055	24	24	0	0	70,9	38,9	9	5,1	-
28.09.2021	1,421	44,656	44,375	43,648	44,078	24	24	0	0	71	38,5	9	5,1	-
29.09.2021	1,829	56,68	55,648	55,406	55,281	24	24	0	0	71,2	38,3	9	5,1	-
30.09.2021	2,551	76,039	74,625	74,312	74,156	24	24	0	0	71,5	37,2	9	5,1	-
Итого:	11,491	356,906	353,046	348,905	350,71	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,491													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	2370,59	70815,578	69514,641	69088,906	69004,859	18330,54	0,07
30.09.2021	2382,08	71172,484	69867,688	69437,812	69355,57	18498,54	0,07

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2021 10:25:49