

#22877#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Буревестник, ЖСК, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 110-116, г.Калининград
Номер абонента 48
Порядковый номер 4728
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551943
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,443	44,305	44,039	43,352	43,773	24	24	0	0	69,8	36,5	9	5,1	-
25.09.2022	1,539	45,797	45,445	44,797	45,188	24	24	0	0	70,1	35,8	9	5,1	-
26.09.2022	1,399	43,539	43,258	42,586	42,992	24	24	0	0	69,7	36,9	9	5,1	-
27.09.2022	1,468	44,406	44	43,445	43,742	24	24	0	0	69,8	36,1	9	5,1	-
28.09.2022	1,429	43,742	43,414	42,789	43,156	24	24	0	0	69,9	36,6	9	5,1	-
29.09.2022	1,775	54,898	53,164	53,695	52,844	24	24	0	0	70,1	37,2	9	5,1	-
30.09.2022	3,023	91,945	89,125	89,922	88,586	24	24	0	0	70,3	36,8	9	5,1	-
01.10.2022	3,482	102,398	100,742	100,117	100,164	24	24	0	0	70,9	36,2	9	5,1	-
02.10.2022	3,313	95,547	94,125	93,414	93,609	24	24	0	0	70,7	35,3	9	5,1	-
03.10.2022	3,396	98,227	96,789	96,031	96,25	24	24	0	0	71	35,7	9	5,1	-
04.10.2022	3,312	96,969	95,469	94,805	94,922	24	24	0	0	70,9	36	9	5,1	-
Итого:	25,579	761,773	749,57	744,953	745,226	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,579													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	3521,009	102895,898	101003,773	100389,641	100294,734	27085,51	0,07
04.10.2022	3546,588	103657,672	101753,344	101134,594	101039,961	27349,51	0,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:36:55