

#297260#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Буревестник, ЖСК, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 158-162, г.Калининград
Номер абонента 48
Порядковый номер 4808
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560176
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 3,277 | 106,637 | 106,016 | 104,008 | 105,098 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 43,5 | 9 | 5,1 | - |
| 20.03.2026 | 3,313 | 107,465 | 106,844 | 104,812 | 105,922 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 43,3 | 9 | 5,1 | - |
| 21.03.2026 | 3,355 | 109,078 | 108,457 | 106,391 | 107,52 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 43,4 | 9 | 5,1 | - |
| 22.03.2026 | 3,275 | 106,133 | 105,539 | 103,516 | 104,629 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 43,3 | 9 | 5,1 | - |
| 23.03.2026 | 2,894 | 93,297 | 92,93 | 90,984 | 92,125 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 43,3 | 9 | 5,1 | - |
| 24.03.2026 | 2,637 | 84,547 | 84,316 | 82,461 | 83,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 43 | 9 | 5,1 | - |
| 25.03.2026 | 2,323 | 74,348 | 74,312 | 72,523 | 73,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 42,8 | 9 | 5,1 | - |
| 26.03.2026 | 2,963 | 94,191 | 93,836 | 91,883 | 93,059 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 42,5 | 9 | 5,1 | - |
| 27.03.2026 | 3,228 | 105,652 | 105,117 | 103,055 | 104,199 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 43,6 | 9 | 5,1 | - |
| 28.03.2026 | 3,179 | 104,031 | 103,543 | 101,457 | 102,633 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 43,7 | 9 | 5,1 | - |
| 29.03.2026 | 3,093 | 98,695 | 98,297 | 96,262 | 97,469 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 42,8 | 9 | 5,1 | - |
| 30.03.2026 | 2,802 | 90,203 | 89,953 | 87,973 | 89,184 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 43,1 | 9 | 5,1 | - |
| 31.03.2026 | 3,094 | 98,457 | 98,062 | 96,031 | 97,242 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 42,7 | 9 | 5,1 | - |
| 01.04.2026 | 3,261 | 106,785 | 106,25 | 104,145 | 105,316 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 43,8 | 9 | 5,1 | - |
| 02.04.2026 | 3,288 | 109,324 | 108,758 | 106,633 | 107,781 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 44,1 | 9 | 5,1 | - |
| 03.04.2026 | 3,279 | 105,273 | 104,746 | 102,672 | 103,855 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 43,1 | 9 | 5,1 | - |
| 04.04.2026 | 3,069 | 97,129 | 96,711 | 94,73 | 95,902 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 42,6 | 9 | 5,1 | - |
| 05.04.2026 | 2,783 | 87,07 | 86,805 | 84,918 | 86,094 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 42,3 | 9 | 5,1 | - |
| 06.04.2026 | 2,823 | 88,328 | 88 | 86,145 | 87,281 | 23 | 23 | 0 | 0 | 75 | 42,3 | 9 | 5,1 | - |
| 07.04.2026 | 3,293 | 106,559 | 106,039 | 103,938 | 105,129 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 43,2 | 9 | 5,1 | - |
| 08.04.2026 | 3,61 | 119,75 | 119,027 | 116,789 | 117,961 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 44,1 | 9 | 5,1 | - |
| 09.04.2026 | 3,895 | 130,113 | 129,203 | 126,906 | 128,035 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 44,3 | 9 | 5,1 | - |
| 10.04.2026 | 3,47 | 113,91 | 113,238 | 111,105 | 112,246 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 43,6 | 9 | 5,1 | - |
| 11.04.2026 | 3,194 | 102,211 | 101,727 | 99,695 | 100,871 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 42,8 | 9 | 5,1 | - |
| 12.04.2026 | 2,865 | 91,027 | 90,699 | 88,785 | 89,941 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 42,6 | 9 | 5,1 | - |
| 13.04.2026 | 2,773 | 88,621 | 88,352 | 86,457 | 87,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 42,4 | 9 | 5,1 | - |
| 14.04.2026 | 2,462 | 77,457 | 77,363 | 75,559 | 76,73 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 42,2 | 9 | 5,1 | - |
| 15.04.2026 | 2,489 | 77,781 | 77,602 | 75,879 | 76,98 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 41,8 | 9 | 5,1 | - |
| 16.04.2026 | 2,97 | 94,211 | 93,816 | 91,891 | 93,035 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 42,6 | 9 | 5,1 | - |
| 17.04.2026 | 3,124 | 100,695 | 100,195 | 98,211 | 99,34 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 43,2 | 9 | 5,1 | - |
| 18.04.2026 | 2,963 | 96,289 | 95,855 | 93,922 | 95,027 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 43,2 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 95,044 | 3065,267 | 3051,608 | 2989,736 | 3025,519 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 95,044 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 18.03.2026 | 1458,311 | 45818,16 | 45371,152 | 44613,441 | 44944,816 | 13613,11 | 0,01 |
| 18.04.2026 | 1553,355 | 48883,43 | 48422,762 | 47603,176 | 47970,336 | 14356,11 | 0,01 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 20.04.2026 7:32:37 |