

#22835#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Буревестник, ЖСК, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 158-162, г.Калининград
Номер абонента 48
Порядковый номер 4808
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560176
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,783	24,82	25,023	24,258	24,846	24	24	0	0	71,5	39,3	9	5,1	-
25.08.2021	0,742	23,771	23,973	23,23	23,799	24	24	0	0	71,6	39,7	9	5,1	-
26.08.2021	0,769	24,061	24,256	23,514	24,09	24	24	0	0	71,5	38,8	9	5,1	-
27.08.2021	0,796	24,496	24,703	23,941	24,537	24	24	0	0	71,5	38,3	9	5,1	-
28.08.2021	0,791	24,436	24,619	23,877	24,451	24	24	0	0	71,7	38,7	9	5,1	-
29.08.2021	0,772	24,381	24,621	23,83	24,449	24	24	0	0	71,4	39,1	9	5,1	-
30.08.2021	0,79	24,334	24,535	23,781	24,371	24	24	0	0	71,4	38,3	9	5,1	-
31.08.2021	0,812	25	25,229	24,434	25,059	24	24	0	0	71,6	38,4	9	5,1	-
01.09.2021	0,817	25,74	25,91	25,154	25,729	24	24	0	0	71,5	39,1	9	5,1	-
02.09.2021	0,799	25,324	25,541	24,75	25,361	24	24	0	0	71,5	39,3	9	5,1	-
03.09.2021	0,795	24,92	25,1	24,352	24,924	24	24	0	0	71,7	39,1	9	5,1	-
04.09.2021	0,784	24,551	24,76	23,992	24,588	24	24	0	0	71,6	38,9	9	5,1	-
05.09.2021	0,908	26,645	26,83	26,037	26,666	24	24	0	0	71,7	36,9	9	5,1	-
06.09.2021	0,83	25,67	25,857	25,088	25,682	24	24	0	0	71,5	38,5	9	5,1	-
07.09.2021	0,839	25,113	25,32	24,539	25,158	24	24	0	0	71,8	37,7	9	5,1	-
08.09.2021	0,801	25,023	25,191	24,453	25,016	24	24	0	0	71,7	39	9	5,1	-
09.09.2021	0,825	25,385	25,592	24,807	25,42	24	24	0	0	71,5	38,3	9	5,1	-
10.09.2021	0,778	24,268	24,506	23,717	24,338	24	24	0	0	71,5	38,7	9	5,1	-
11.09.2021	0,788	24,182	24,342	23,633	24,178	24	24	0	0	71,6	38,3	9	5,1	-
12.09.2021	0,836	24,943	25,068	24,375	24,908	24	24	0	0	71,6	37,4	9	5,1	-
13.09.2021	0,765	23,883	24,049	23,34	23,883	24	24	0	0	71,6	38,8	9	5,1	-
14.09.2021	0,778	24,377	24,488	23,822	24,318	24	24	0	0	71,6	39,1	9	5,1	-
15.09.2021	0,775	24,246	24,494	23,691	24,322	24	24	0	0	71,7	39,1	9	5,1	-
16.09.2021	0,801	24,547	24,258	23,99	24,098	24	24	0	0	71,5	38,2	9	5,1	-
17.09.2021	0,783	24,262	24,455	23,711	24,291	24	24	0	0	71,5	38,5	9	5,1	-
18.09.2021	0,856	25,855	26,031	25,27	25,863	24	24	0	0	71,4	37,6	9	5,1	-
19.09.2021	0,912	27,178	27,371	26,562	27,201	24	24	0	0	71,4	37,2	9	5,1	-
20.09.2021	0,863	26,078	26,309	25,484	26,137	24	24	0	0	71,6	37,8	9	5,1	-
21.09.2021	0,893	26,756	26,9	26,146	26,73	24	24	0	0	71,6	37,5	9	5,1	-
22.09.2021	0,706	80,611	80,535	79,756	79,965	24	24	0	0	48	39,2	9	5,1	-
23.09.2021	0,871	25,672	26,08	25,098	25,928	24	24	0	0	70,8	36,2	9	5,1	-
Итого:	25,058	830,528	835,946	812,632	830,306	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,058													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	810,326	22215,217	21901,65	21643,83	21748,592	8072,76	0
23.09.2021	835,385	23045,744	22737,598	22456,463	22578,896	8816,76	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:35:43