

#148809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буревестник, ЖСК, УК
Машиностроительная 158-162, г.Калининград
48
4808
ТЭМ-104
1560176
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,833	38,645	38,996	37,822	38,596	24	24	0	0	68,9	47	9	5,1	-
25.08.2025	0,175	25,244	25,363	24,916	25,109	24	24	0	0	53,3	46,4	9	5,1	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,3	30,6	9	5,1	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,9	24,3	9	5,1	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22	19	9	5,1	-
29.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	18,9	9	5,1	-
30.08.2025	0,227	19,445	19,572	19,184	19,416	24	24	0	0	53	41,2	9	5,1	-
31.08.2025	0,842	32,623	32,986	31,885	32,676	24	24	0	0	71,4	45	9	5,1	-
01.09.2025	0,728	29,35	29,709	28,668	29,404	24	24	0	0	72,3	47	9	5,1	-
02.09.2025	0,713	28,953	29,32	28,289	29,02	24	24	0	0	72	46,9	9	5,1	-
03.09.2025	0,718	28,748	29,098	28,08	28,799	24	24	0	0	72,4	46,9	9	5,1	-
04.09.2025	0,701	28,617	28,977	27,959	28,68	24	24	0	0	72,1	47,1	9	5,1	-
05.09.2025	0,722	29,709	30,066	29,02	29,75	24	24	0	0	72,4	47,6	9	5,1	-
06.09.2025	0,709	29,809	30,172	29,119	29,85	24	24	0	0	72,1	47,9	9	5,1	-
07.09.2025	0,755	31,174	31,516	30,457	31,188	24	24	0	0	72,1	47,4	9	5,1	-
08.09.2025	0,741	30,771	31,105	30,061	30,777	24	24	0	0	72,2	47,7	9	5,1	-
09.09.2025	0,72	30,311	30,656	29,609	30,326	24	24	0	0	72,3	48,1	9	5,1	-
10.09.2025	0,7	29,611	29,965	28,922	29,639	24	24	0	0	72,4	48,3	9	5,1	-
11.09.2025	0,708	30,137	30,514	29,441	30,184	24	24	0	0	72,3	48,3	9	5,1	-
12.09.2025	0,735	31,307	31,688	30,584	31,344	24	24	0	0	72,2	48,2	9	5,1	-
13.09.2025	0,739	31,197	31,559	30,475	31,219	24	24	0	0	72,3	48,1	9	5,1	-
14.09.2025	0,768	31,863	32,203	31,129	31,865	24	24	0	0	72,2	47,6	9	5,1	-
15.09.2025	0,741	31,393	31,768	30,662	31,422	24	24	0	0	72,4	48,3	9	5,1	-
16.09.2025	0,765	32,121	32,482	31,377	32,133	24	24	0	0	72,4	48,1	9	5,1	-
17.09.2025	0,792	33,006	33,371	32,242	33,018	24	24	0	0	72,2	47,7	9	5,1	-
18.09.2025	0,751	31,375	31,744	30,65	31,406	24	24	0	0	72,2	47,8	9	5,1	-
19.09.2025	0,768	31,812	32,174	31,074	31,834	24	24	0	0	72,3	47,7	9	5,1	-
20.09.2025	0,751	31,357	31,707	30,633	31,369	24	24	0	0	72,4	48	9	5,1	-
21.09.2025	0,775	32,031	32,369	31,285	32,025	24	24	0	0	72,5	47,8	9	5,1	-
22.09.2025	0,613	22,961	21,67	22,434	21,467	24	24	0	0	72	44,8	9	5,1	-
23.09.2025	0,754	27,145	27,414	26,516	27,17	24	24	0	0	72,2	43,9	9	5,1	-
Итого:	18,944	810,715	818,164	792,493	809,686	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,944													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	803,442	24819,219	24618,691	24186,922	24407,467	8645,66	0
23.09.2025	822,386	25629,934	25436,855	24979,414	25217,15	9389,66	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 15:05:07