

#95389#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Буревестник, ЖСК, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 158-162, г.Калининград
Номер абонента 48
Порядковый номер 4808
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560176
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 01.09.2024 | 0,696 | 25,56 | 25,864 | 24,972 | 25,628 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 44,2 | 9 | 5,1 | - |
| 02.09.2024 | 0,724 | 26,702 | 27,004 | 26,083 | 26,754 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 44,7 | 9 | 5,1 | - |
| 03.09.2024 | 0,682 | 25,705 | 26 | 25,113 | 25,754 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 45,1 | 9 | 5,1 | - |
| 04.09.2024 | 0,707 | 25,894 | 26,135 | 25,292 | 25,894 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 44,6 | 9 | 5,1 | - |
| 05.09.2024 | 0,691 | 26,155 | 26,411 | 25,555 | 26,162 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 45 | 9 | 5,1 | - |
| 06.09.2024 | 0,665 | 25,501 | 25,75 | 24,921 | 25,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 45 | 9 | 5,1 | - |
| 07.09.2024 | 0,669 | 25,565 | 25,82 | 24,973 | 25,571 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 45,6 | 9 | 5,1 | - |
| 08.09.2024 | 0,707 | 25,578 | 25,79 | 24,985 | 25,556 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 44,2 | 9 | 5,1 | - |
| 09.09.2024 | 0,698 | 26,265 | 26,48 | 25,662 | 26,233 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 44,8 | 9 | 5,1 | - |
| 10.09.2024 | 0,674 | 25,803 | 26,06 | 25,214 | 25,813 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 45,1 | 9 | 5,1 | - |
| 11.09.2024 | 0,724 | 26,739 | 26,978 | 26,123 | 26,73 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 44,4 | 9 | 5,1 | - |
| 12.09.2024 | 0,694 | 25,436 | 25,718 | 24,855 | 25,488 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 43,9 | 9 | 5,1 | - |
| 13.09.2024 | 0,712 | 25,82 | 26,125 | 25,231 | 25,894 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 43,6 | 9 | 5,1 | - |
| 14.09.2024 | 0,785 | 26,962 | 27,231 | 26,345 | 27,007 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 42,1 | 9 | 5,1 | - |
| 15.09.2024 | 0,797 | 26,894 | 27,159 | 26,279 | 26,942 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 41,5 | 9 | 5,1 | - |
| 16.09.2024 | 0,718 | 25,863 | 26,12 | 25,269 | 25,888 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 43,7 | 9 | 5,1 | - |
| 17.09.2024 | 0,719 | 26,151 | 26,402 | 25,552 | 26,167 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 43,8 | 9 | 5,1 | - |
| 18.09.2024 | 0,711 | 25,561 | 25,819 | 24,976 | 25,592 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 43,4 | 9 | 5,1 | - |
| 19.09.2024 | 0,712 | 25,341 | 25,572 | 24,759 | 25,349 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 43,2 | 9 | 5,1 | - |
| 20.09.2024 | 0,677 | 25,23 | 25,508 | 24,65 | 25,271 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 44,6 | 9 | 5,1 | - |
| 21.09.2024 | 0,698 | 25,449 | 25,717 | 24,869 | 25,488 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 43,7 | 9 | 5,1 | - |
| 22.09.2024 | 0,777 | 26,413 | 26,651 | 25,812 | 26,437 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 41,6 | 9 | 5,1 | - |
| 23.09.2024 | 0,721 | 26,543 | 26,79 | 25,938 | 26,548 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 44 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 16,358 | 597,13 | 603,104 | 583,428 | 597,674 | 552 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,358 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 31.08.2024 | 2,296 | 87,047 | 88,398 | 85,045 | 87,56 | 82,83 | 0 |
| 23.09.2024 | 18,654 | 684,177 | 691,501 | 668,475 | 685,233 | 634,83 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 8:03:52