

#133491#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (113-208), г.Калининград
3370

Заводской номер счётчика 1540226	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2599,383	2573,947	25.436
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#133489#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 3370
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1540226
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2025	-	0,913	33,57	33,43	0	32,852	33,156	0	23,99	23,99	0	0	69,6	41,9	0	9,1	5,1	0
25.05.2025	-	0,986	36,102	35,898	0	35,312	35,609	0	24	24	0	0	69,6	41,8	0	9,1	5,1	0
26.05.2025	-	0,883	33,234	33,078	0	32,523	32,797	0	24	24	0	0	69,5	42,4	0	9,1	5,1	0
27.05.2025	-	0,869	33,867	33,734	0	33,141	33,445	0	24	24	0	0	69,2	43,1	0	9,1	5,1	0
28.05.2025	-	0,873	33,562	33,352	0	32,844	33,062	0	24	24	0	0	69,4	42,9	0	9,1	5,1	0
29.05.2025	-	0,882	34,336	34,094	0	33,602	33,805	0	24	24	0	0	69,2	43	0	9,1	5,1	0
30.05.2025	-	0,821	32,922	32,734	0	32,227	32,445	0	24	24	0	0	68,9	43,5	0	9,1	5,1	0
31.05.2025	-	0,902	46,305	46,219	0	45,383	45,742	0	24	24	0	0	66,3	46,5	0	9,1	5,1	0
01.06.2025	-	0,851	32,664	32,469	0	31,969	32,195	0	24	24	0	0	69,3	42,8	0	9,1	5,1	0
02.06.2025	-	0,83	32,023	31,836	0	31,336	31,562	0	24	24	0	0	69,5	43,1	0	9,1	5,1	0
03.06.2025	-	0,854	33,039	32,82	0	32,328	32,539	0	24	24	0	0	69,4	43	0	9,1	5,1	0
04.06.2025	-	0,837	32,672	32,453	0	31,977	32,172	0	24	24	0	0	69,3	43,2	0	9,1	5,1	0
05.06.2025	-	0,788	31,375	31,164	0	30,695	30,883	0	24	24	0	0	69,2	43,6	0	9,1	5,1	0
06.06.2025	-	0,754	30,555	30,414	0	29,906	30,141	0	24	24	0	0	69,4	44,3	0	9,1	5,1	0
07.06.2025	-	0,811	32,07	31,898	0	31,375	31,609	0	24	24	0	0	69,4	43,7	0	9,1	5,1	0
08.06.2025	-	0,8	32,695	32,539	0	32	32,25	0	24	24	0	0	69,1	44,1	0	9,1	5,1	0
09.06.2025	-	0,78	31,188	31,031	0	30,516	30,75	0	24	24	0	0	69,6	44,2	0	9,1	5,1	0
10.06.2025	-	0,787	31,43	31,242	0	30,75	30,961	0	24	24	0	0	69,4	43,9	0	9,1	5,1	0
11.06.2025	-	0,818	32,016	31,828	0	31,328	31,555	0	24	24	0	0	69,5	43,5	0	9,1	5,1	0
12.06.2025	-	0,774	30,625	30,492	0	29,969	30,219	0	24	24	0	0	69,4	43,7	0	9,1	5,1	0
13.06.2025	-	0,763	29,727	29,594	0	29,078	29,328	0	23,99	23,99	0	0	69,8	43,6	0	9,1	5,1	0
14.06.2025	-	0,758	29,727	29,57	0	29,086	29,305	0	23,99	23,99	0	0	69,7	43,7	0	9,1	5,1	0
15.06.2025	-	0,799	30,859	30,711	0	30,195	30,445	0	24	24	0	0	69,7	43,3	0	9,1	5,1	0
16.06.2025	-	0,852	33,227	33,016	0	32,508	32,734	0	24	24	0	0	69,3	43,2	0	9,1	5,1	0
17.06.2025	-	0,763	29,641	29,438	0	29	29,18	0	24	24	0	0	69,7	43,5	0	9,1	5,1	0
18.06.2025	-	0,787	31,023	30,852	0	30,352	30,57	0	24	24	0	0	69,6	43,7	0	9,1	5,1	0
19.06.2025	-	0,754	41,172	41,094	0	40,367	40,664	0	24	24	0	0	65,9	47,3	0	9,1	5,1	0
20.06.2025	-	0,748	30,898	30,758	0	30,242	30,469	0	24	24	0	0	69,2	44,6	0	9,1	5,1	0
21.06.2025	-	0,781	30,273	30,07	0	29,617	29,82	0	24	24	0	0	69,6	43,3	0	9,1	5,1	0
22.06.2025	-	0,823	32,18	31,977	0	31,484	31,688	0	24	24	0	0	69,4	43,4	0	9,1	5,1	0
23.06.2025	-	0,798	31,531	31,305	0	30,852	31,031	0	24	24	0	0	69,4	43,6	0	9,1	5,1	0
Итого:	-	25,439	1016,508	1011,11	0	994,814	1002,131	0	743,97	743,97	-	-	69,21	43,59	0	9,1	5,1	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,97 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	2573,947	92202,953	91201,734	0	90041	90371,562	0	28758,68	0,02
23.06.2025	2599,383	93219,461	92212,844	0	91035,812	91373,695	0	29502,6	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения