

#26094#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Челнокова 34 (113-208), г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 3911
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1540226
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,903	63,805	63,258	0	62,492	62,422	0	23,99	23,99	0	0	67,8	53,4	0	9,1	5,1	0	-
25.09.2021	0,968	70,195	69,586	0	68,773	68,664	0	24	24	0	0	67,3	53,3	0	9,1	5,1	0	-
26.09.2021	1,128	83,648	82,844	0	81,969	81,75	0	23,99	23,99	0	0	66,8	53,1	0	9,1	5,1	0	-
27.09.2021	0,988	67,562	67,07	0	66,164	66,195	0	23,99	23,99	0	0	68	53,2	0	9,1	5,1	0	-
28.09.2021	0,997	63,234	62,625	0	61,906	61,812	0	24	24	0	0	68,7	52,6	0	9,1	5,1	0	-
29.09.2021	1,003	62,703	62,117	0	61,375	61,32	0	24	24	0	0	68,8	52,5	0	9,1	5,1	0	-
30.09.2021	0,961	60,391	59,898	0	59,109	59,133	0	23,99	23,99	0	0	68,8	52,6	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	6,948	471,538	467,398	0	461,788	461,296	0	167,96	167,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,948																	

Общее время работы системы, ч 168
Период нормальной работы системы, ч 167,96

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	3137,318	125865,828	123511,531	0	122929,922	122235,859	0	32665,06	0,01
30.09.2021	3144,265	126337,367	123978,93	0	123391,711	122697,156	0	32833,02	0,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:37:55