

#76071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 24, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2353
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33570
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	2,916	112,12	110,97	24	0	75,4	52,4	-
25.02.2024	2,875	112,52	111,39	24	0	75,4	52,5	-
26.02.2024	2,741	106,55	105,42	24	0	75,3	52,5	-
27.02.2024	2,586	98,53	97,48	24	0	75,4	51,7	-
28.02.2024	2,933	114,51	113,42	24	0	75,4	52,7	-
29.02.2024	2,959	117,36	116,38	24	0	75,4	52,8	-
01.03.2024	2,488	95,1	94,07	24	0	75,5	52,1	-
02.03.2024	2,781	108,95	107,95	24	0	75,5	52,6	-
03.03.2024	2,974	120,93	120,03	24	0	75,5	53,6	-
04.03.2024	2,965	118,36	117,44	24	0	75,5	53,1	-
05.03.2024	3,008	118,33	117,44	24	0	75,6	53,1	-
06.03.2024	3,215	132,36	131,46	24	0	75,7	54,2	-
07.03.2024	3,271	135,27	134,49	24	0	76	54,4	-
08.03.2024	3,325	133,5	132,8	24	0	76,6	54,3	-
09.03.2024	3,521	142,11	141,47	24	0	76,9	55,1	-
10.03.2024	3,376	138,31	137,57	24	0	76,2	54,6	-
11.03.2024	3,184	129,67	128,9	24	0	75,6	53,9	-
12.03.2024	3,132	124,28	123,39	24	0	75,6	53,3	-
13.03.2024	2,868	110,8	109,91	24	0	75,7	52,4	-
14.03.2024	2,399	92,01	91,03	24	0	75,7	51,9	-
15.03.2024	2,401	92,62	91,63	24	0	75,6	52,2	-
16.03.2024	2,564	101,39	100,48	24	0	75,6	52,9	-
17.03.2024	3,399	143,45	142,8	24	0	75,5	54,4	-
18.03.2024	3,093	121,93	121,23	24	0	75,8	53,3	-
19.03.2024	3,096	122,43	121,75	24	0	75,7	53,4	-
20.03.2024	2,887	112,62	111,94	24	0	75,8	52,6	-
21.03.2024	2,797	104,68	103,84	24	0	76	52,1	-
22.03.2024	2,602	96,46	95,71	24	0	75,8	51,7	-
23.03.2024	2,809	108,58	107,79	24	0	75,6	52,6	-
Итого:	85,165	3365,73	3340,18	696	0	0	0	0
Гкал	73,241							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2024	12489,116	423276,74	426007,38	145935,65
23.03.2024	12574,281	426642,47	429347,56	146631,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:40:52