

#90824#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 24, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2353
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33570
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2024	0,658	37,45	35,55	24	0	73,6	58	-
25.06.2024	0,667	38,74	36,78	23,99	128	73,2	57,9	-
26.06.2024	0,631	36,29	34,38	24	0	73,4	57,8	-
27.06.2024	0,619	34,72	32,85	24	0	73,8	57,9	-
28.06.2024	0,562	32,09	30,24	24	0	73,5	57,8	-
29.06.2024	0,631	36,91	34,99	24	0	73,2	58	-
30.06.2024	0,585	34,01	32,17	24	0	73,2	57,9	-
01.07.2024	0,604	34,29	32,46	24	0	73,7	58	-
02.07.2024	0,592	34,78	32,92	24	0	73,3	58	-
03.07.2024	0,638	47,75	45,77	24	0	73,4	60,9	-
04.07.2024	0,701	58,6	56,54	24	0	73,6	63,6	-
05.07.2024	0,731	60,87	58,86	24	0	73,8	63,7	-
06.07.2024	0,668	56,87	54,94	24	0	73,6	63,7	-
07.07.2024	0,716	61,49	59,61	24	0	73,5	63,7	-
08.07.2024	0,662	57,24	55,42	24	0	73,5	63,8	-
09.07.2024	0,77	65,6	63,75	24	0	73,6	63,7	-
10.07.2024	0,635	53,74	52,02	24	0	73,8	63,9	-
11.07.2024	0,628	55,07	53,41	24	0	73,5	63,9	-
12.07.2024	0,609	53,37	51,79	24	128	73,6	64	-
13.07.2024	0,665	58,02	56,44	24	0	73,7	64	-
14.07.2024	0,636	56,87	55,35	24	0	73,4	64	-
15.07.2024	0,688	59,75	58,27	24	0	73,8	64,1	-
16.07.2024	0,612	55,31	53,87	24	0	73,4	64	-
17.07.2024	0,614	54,29	52,89	24	0	73,7	64,2	-
18.07.2024	0,653	58,23	56,87	24	0	73,7	64,2	-
19.07.2024	0,598	54,79	53,44	24	0	73,4	64,2	-
20.07.2024	0,633	58,83	57,52	24	0	73,4	64,2	-
21.07.2024	0,63	58,75	57,49	24	0	73,5	64,3	-
22.07.2024	0,617	56,07	54,84	24	0	73,7	64,4	-
23.07.2024	0,62	57,56	56,38	24	0	73,3	64,2	-
Итого:	19,273	1518,35	1467,81	719,99	0	0	0	0
Гкал	16,575							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2024	12685,786	432156,7	434803,18	148839,61
23.07.2024	12705,059	433675,05	436270,99	149559,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 13:07:53