

#134318#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2025 по 03.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Косевого 24, г. Калининград
4113

Заводской номер счётчика 33570	Показания прибора, МВт×ч 03.07.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 30.06.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	13375,372	13373,201	2.171	1.867

Подпись исполнителя



#134317#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 03.07.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 2353
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33570
Номер системы 1
Отчёт сформирован 09.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
01.07.2025	-	0,677	87,03	89,05	24	0	73,6	66,9
02.07.2025	-	0,776	100,94	103,32	24	0	73,6	67
03.07.2025	-	0,657	84,9	87,01	24	0	73,5	66,9
Итого:	-	2,11	272,87	279,38	72	-	73,57	66,93

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
30.06.2025	13373,201	486768,08	488562,55	157557,98
03.07.2025	13375,372	487048,61	488849,81	157633,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения