

#142542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Кошевого 24, г. Калининград

4113

2353

СКМ-01

33570

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.07.2025	0,677	87,03	89,05	24	0	73,6	66,9	-
02.07.2025	0,776	100,94	103,32	24	0	73,6	67	-
03.07.2025	0,657	84,9	87,01	24	0	73,5	66,9	-
04.07.2025	0,666	86,04	88,23	24	0	73,5	66,9	-
05.07.2025	0,696	90,29	92,65	24	0	73,5	66,9	-
06.07.2025	0,648	83,96	86,19	24	0	73,5	66,8	-
07.07.2025	0,615	79,31	81,51	24	0	73,6	66,9	-
08.07.2025	0,665	86,48	88,83	24	0	73,5	66,9	-
09.07.2025	0,668	87,47	89,89	24	0	73,5	66,9	-
10.07.2025	0,633	82,62	84,99	24	0	73,4	66,8	-
11.07.2025	0,66	86,22	88,72	24	0	73,5	66,9	-
12.07.2025	0,685	90,08	92,7	24	0	73,5	66,9	-
13.07.2025	0,638	83,57	86,13	24	0	73,5	66,9	-
14.07.2025	0,7	91,8	94,61	24	0	73,6	67	-
15.07.2025	0,65	85,14	87,81	24	0	73,6	67	-
16.07.2025	0,681	90,04	92,86	24	0	73,5	66,9	-
17.07.2025	0,649	84,46	87,16	23,88	128	73,6	67	-
18.07.2025	0,631	82,08	84,75	24	0	73,6	67	-
19.07.2025	0,639	84,73	87,54	24	0	73,4	66,9	-
20.07.2025	0,639	83,88	86,69	24	0	73,6	67	-
21.07.2025	0,614	79,16	81,89	24	0	73,8	67,1	-
22.07.2025	0,586	76,38	79,02	24	0	73,6	67	-
23.07.2025	0,611	79,44	82,19	24	0	73,6	67	-
Итого:	15,084	1966,02	2023,74	551,88	0	0	0	0
Гкал	12,972							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

551,88

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
30.06.2025	13373,201	486768,08	488562,55	157557,98
23.07.2025	13388,285	488734,1	490586,29	158109,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 7:55:30