

#22778#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 24, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2353
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33570
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.08.2022 | 0,598 | 21,3 | 21,21 | 24 | 0 | 72,8 | 49,3 | - |
| 25.08.2022 | 0,588 | 21,61 | 21,54 | 24 | 0 | 72,3 | 49,5 | - |
| 26.08.2022 | 0,579 | 21,39 | 21,3 | 24 | 0 | 72,4 | 49,8 | - |
| 27.08.2022 | 0,568 | 21,32 | 21,23 | 24 | 0 | 72,3 | 49,9 | - |
| 28.08.2022 | 0,569 | 21,37 | 21,3 | 24 | 0 | 72,1 | 49,7 | - |
| 29.08.2022 | 0,555 | 20,81 | 20,7 | 24 | 0 | 72,2 | 49,7 | - |
| 30.08.2022 | 0,564 | 21,08 | 21 | 24 | 0 | 72,2 | 49,6 | - |
| 31.08.2022 | 0,672 | 24,78 | 24,84 | 24 | 0 | 72,1 | 49,2 | - |
| 01.09.2022 | 0,6 | 21,84 | 21,78 | 24 | 0 | 72,6 | 49,6 | - |
| 02.09.2022 | 0,609 | 22,52 | 22,5 | 24 | 0 | 72,4 | 49,6 | - |
| 03.09.2022 | 0,745 | 26,84 | 27,02 | 24 | 0 | 72,5 | 49,2 | - |
| 04.09.2022 | 0,812 | 29,29 | 29,54 | 24 | 0 | 72,4 | 49,1 | - |
| 05.09.2022 | 0,667 | 24,97 | 24,99 | 24 | 0 | 72,1 | 49,6 | - |
| 06.09.2022 | 0,741 | 27,8 | 27,91 | 24 | 128 | 72 | 49,5 | - |
| 07.09.2022 | 0,692 | 25,45 | 25,39 | 24 | 128 | 72,2 | 49,3 | - |
| 08.09.2022 | 0,816 | 29,5 | 29,56 | 24 | 0 | 72,2 | 49 | - |
| 09.09.2022 | 0,778 | 29,21 | 29,28 | 24 | 0 | 72 | 49,6 | - |
| 10.09.2022 | 0,738 | 27,04 | 27,04 | 24 | 0 | 72,4 | 49,4 | - |
| 11.09.2022 | 0,838 | 29,59 | 29,66 | 24 | 0 | 72,4 | 48,7 | - |
| 12.09.2022 | 0,855 | 29,5 | 29,55 | 24 | 0 | 72,8 | 48,3 | - |
| 13.09.2022 | 0,726 | 26,26 | 26,24 | 24 | 0 | 72,4 | 49,4 | - |
| 14.09.2022 | 0,784 | 28,05 | 28,11 | 24 | 0 | 72,3 | 48,9 | - |
| 15.09.2022 | 0,877 | 30,94 | 31,11 | 24 | 0 | 72,2 | 48,6 | - |
| 16.09.2022 | 0,799 | 28,97 | 29,09 | 24 | 0 | 72 | 49,1 | - |
| 17.09.2022 | 0,804 | 29,04 | 29,14 | 24 | 0 | 72,4 | 49,1 | - |
| 18.09.2022 | 0,856 | 29,81 | 29,86 | 24 | 0 | 72,8 | 48,9 | - |
| 19.09.2022 | 0,766 | 27,51 | 27,51 | 24 | 0 | 72,5 | 49,1 | - |
| 20.09.2022 | 0,854 | 30,78 | 30,87 | 24 | 0 | 72,3 | 48,9 | - |
| 21.09.2022 | 0,893 | 32,32 | 32,5 | 24 | 0 | 72,2 | 49,1 | - |
| 22.09.2022 | 0,824 | 29,36 | 29,45 | 24 | 0 | 72,7 | 49,2 | - |
| 23.09.2022 | 0,851 | 31,29 | 31,44 | 24 | 0 | 72,1 | 49,2 | - |
| Итого: | 22,618 | 821,54 | 822,66 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,451 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.08.2022 | 11276,644 | 369737,08 | 371649,06 | 132790,66 |
| 23.09.2022 | 11299,262 | 370558,62 | 372471,72 | 133534,65 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 26.09.2022 7:24:02 |