

#35708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 24, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 2353
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33570
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2023	0,752	70,24	73,09	24	0	75	65,8	-
25.09.2023	0,668	63,9	66,37	24	0	74,8	65,8	-
26.09.2023	0,671	64,67	67,19	24	0	74,7	65,8	-
27.09.2023	0,684	64,16	66,72	24	0	75	65,9	-
28.09.2023	0,674	64,29	66,85	24	0	75	66	-
29.09.2023	0,61	59,43	61,71	24	0	74,6	65,9	-
30.09.2023	0,68	66,14	68,81	24	0	74,6	65,8	-
01.10.2023	0,767	73,2	76,29	24	0	74,8	65,8	-
02.10.2023	0,67	63,06	65,59	24	0	75	65,8	-
03.10.2023	0,671	64,11	66,66	24	0	74,8	65,8	-
04.10.2023	0,686	65,41	68,03	24	0	74,8	65,8	-
05.10.2023	0,771	70,87	73,82	24	0	75,2	65,9	-
06.10.2023	0,787	73,55	76,54	24	0	74,8	65,6	-
07.10.2023	0,773	72,35	75,24	24	0	74,9	65,7	-
08.10.2023	0,907	88,17	91,81	24	0	74,3	65,4	-
09.10.2023	0,738	69,63	72,3	24	0	75	65,9	-
10.10.2023	0,864	80,95	84,17	24	0	74,9	65,7	-
11.10.2023	1,26	88,38	91,42	24	0	74,8	62	-
12.10.2023	1,81	100,51	104,65	24	0	74,5	57,8	-
13.10.2023	1,899	102,68	106,87	24	0	74,8	57,8	-
14.10.2023	1,974	107,27	111,8	24	0	74,1	57,1	-
15.10.2023	2,397	140,76	146,83	24	0	73	56,6	-
16.10.2023	2,524	123,27	128,69	24	0	74,7	56,4	-
17.10.2023	2,342	122,31	127,66	24	0	74,8	57,2	-
18.10.2023	2,229	113,07	117,94	24	0	74,7	56,8	-
19.10.2023	2,753	142,06	148,42	24	0	74,6	57,2	-
20.10.2023	2,915	151,59	158,52	24	0	74,7	57,4	-
21.10.2023	2,585	133,94	140,07	24	0	74,9	57,2	-
22.10.2023	2,291	125,2	130,92	24	0	74,9	57,9	-
23.10.2023	2,183	115,43	120,65	24	0	74,8	57,5	-
Итого:	41,535	2740,6	2855,63	720	0	0	0	0
Гкал	35,72							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2023	12044,714	398330,54	400879,9	142264,97
23.10.2023	12086,249	401071,14	403735,53	142984,97

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 8:45:34